



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w JELENIEJ GÓRZE
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze

58-500 Jelenia Góra, ul. Kasprowicza 17,

e-mail: psse.jeleniagora@pis.gov.pl; adres witryny internetowej: psse.jgora.ibip.wroc.pl

Sekretariat (075) 64 35 560, (075) 64 35 563, Fax (075) 64 35 561,

Telefon kontaktowy po godz. 15⁰⁰ (+48) 693 367 922

REGON 000313779

NIP 611-10-96-868



AB 682

Oddział Laboratoryjny
Certyfikat akredytacji
PCA AB 682
Zakres akredytacji:

Środki spożywcze

- fizykochemiczne badania środków spożywczych
- mikrobiologiczne badania środków spożywczych

Woda

- fizykochemiczne badania: azotyny, azotany, amonowy jon, amoniak, żelazo ogólne, twardość ogólna, wapń, magnez, pH, mętność, przewodność elektryczna właściwa, chlorki, indeks nadmanganianowy, barwa, fluorki, siarczany
- mikrobiologiczne badania: ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C i 36°C, liczba enterokoków, bakterie z grupy coli, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Clostridium perfringens*, Gronkowce koagulazododatnie
- metale: mangan, arsen, chrom ogólny, glin, cynk, kadm, ołów, miedź, nikiel

Mikrobiologia lekarska

- *Salmonella* i *Shigella*

Środowisko pracy

- hałas,
- pył całkowity,
- pył respirabilny,
- wibracja ogólna,
- wibracja miejscowa

Jelenia Góra, dnia 30 lipca 2010 roku

HK-KK-070- 24/10

Burmistrz Miasta Karpacz

58-540 Karpacz

ul. Konstytucji 3 Maja 54

Dotyczy: oceny wodociągów miejskich za I półrocze 2010 r.

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z późn. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 1, § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze przesyła ocenę wodociągów publicznych na terenie miasta Karpacza za I półrocze 2010.

Na podstawie otrzymanych wyników badań próbek wody pobranych w wybranych punktach monitoringowych z sieci wodociągowej oraz wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze dokonał oceny jakości wody pod względem przydatności do spożycia przez ludzi w 2 miejskich wodociągach za I półrocze 2010 roku.

Nazwa wodociągu	Nazwa ujęcia	Ilość prób zbadanych w zakresie składu mikrobiologicznego	Ilość prób zdyskwalifikowanych ze względu na skład mikrobiologiczny	Ilość prób zbadanych w zakresie składu fizyczno-chemicznego	Ilość prób zdyskwalifikowanych ze względu na skład fizyczno-chemiczny
Karpacz	Majówka	5	0	5	3
	Wilcza Poręba I	1	0	1	0
	Wilcza Poręba II	2	0	2	0
	Śląski Dom(Orlinek)	6	0	6	3
	Razem	14	0	14	6
Karpacz Górny	Wielki Staw	3	0	3	0

Po przeanalizowaniu danych dotyczących przebadanych próbek z poszczególnych ujęć **Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze** stwierdza:

I. **Warunkową przydatność** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Karpaczu Skład mikrobiologiczny wody wszystkich próbek nie budził zastrzeżeń. Wystąpiły natomiast odchylenia znaczne od norm sanitarnych niektórych parametrów fizyczno-chemicznych. Dotyczyły one w szczególności:

1. Ujęcia Majówka

- Podwyższonej mętności w 1 próbce
- Zaniżonego odczynu pH w 3 próbkach


W sprawie poprawy jakości wody w zakresie mętności i odczynu pH zostało wszczęte postępowanie administracyjne .

2. Ujęcia Śląski Dom (Orlinek):

- Zaniżonego odczynu pH w 3 próbkach

Na zarządcę wodociągu nałożono obowiązek doprowadzenia jakości wody w zakresie odczynu pH do obowiązujących norm sanitarnych -decyzja administracyjna z terminem wykonania 31.12.2010 r.

II. **Przydatność** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w **Karpaczu Górnym, ponieważ** Skład mikrobiologiczny wody i fizyczno-chemiczny wody spełniał normy sanitarne.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Jeleniej Górze

Ewa Czyżewska

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 10
2. Sekcja ŻŻ i PU /w m

Urząd Miejski
58-540 Karpacz

4472/10/DG

Wpłynęło dn. 05-08-2010
Przyjęto przez:
Mirosława Syplik



04G004JYY