



Kinetę wykonać zgodnie z informacją na profilach.

Wysokość studni dostosować kęrami KR1, KR2, KR3 i KR4 według załączonych profili.

Uwaga: Studzienkę posadawić na warstwie chudego betonu B-10

Projektant:	mgr inż. Rodryk Świerczok	Nr upr.:	595/01/DUW	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Tomków	Nr upr.:	130/DOŚ/10	Podpis:	
		Inwestor:		Data:	
		Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz		3.2018	
		Lokalizacja inwestycji:		Stadium:	
		obr. 0002 Karpacz, dz. nr 280/1, 392,		PB	
Branża:	Temat:				Podziałka:
Instalacyjna	"Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni chodnika"				1:50
Obiekt:	Tytuł rysunku:				Nr rysunku:
Kanalizacja deszczowa	Studnia kanalizacyjna DN1000				4.2