



GMINA KARPACZ
ul. Kwartowa 54
58-540 KARPACZ
tel. 75 76 19 150 fax 75 76 19 224
ZP.271.52.2019

Karpacz 11 marca 2019 r.

WYKONAWCY:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że 05.03.2019 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (e-mail), dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 516593-N-2019 z dnia 21.02.2019 roku, pn. PRZEBUDOWA CENTRUM KARPACZA – ETAP I.

Pytania:

Dotyczy post. Przetargowego pn.: „Przebudowa centrum Karpacza – Etap I” Zp.120.5.2019
Proszę o wyjaśnienie następujących kwestii:

- 1) Czy przewidziana w projekcie kostka 7,5x7,5 oraz 15x15 cm ma być kostką ciętą ze wszystkich stron, czy cięto-łupaną tzn. góra i dół cięte, boki łupane?
- 2) W SIWZ rozdział I pkt 9 ppkt. 1) Zamawiający rezygnuje ze wszystkich tablic ogłoszeniowych i czasowych tablic ogłoszeniowych będących w zakresie objętym zamówieniem (STO i TO), czy w związku z tym Wykonawcy mają nie wyceniać poz. 161, 197 i 198 z przedmiaru?
- 3) W projekcie rys. DR.02 zawiera m.in. przekrój konstrukcyjny Nr 2 (odcinek ul. Mickiewicza z nawierzchnią częściowo podgrzewaną – km 0-729-0+809), brak pozycji w przedmiarze uwzględniających tego typu nawierzchnię wraz z podbudową.
- 4) W pliku pn. „Opis PB proj-ach-bud” w pkt. 5 wymieniono między innymi:
 - 5.2.2. siedziska wolnostojące oraz inne elementy małej architektury – „meble”
 - 5.2.3 siedziska – „krzesła” przy murach oporowych
 - 5.2.4 kubły na śmieci
 - 5.4.1 tablica ogłoszeniowa
 - 5.4.2 słup ogłoszeniowy „Info Karpacz”
 - 5.4.3. drogowskaz
 - 5.5.1 słup multimodalny
 - 5.5.2 oprawy oświetleniowe historyzujące
 - 5.5.3 przewieszko przez ulice (iluminacja świetlna)
 - 5.6 miejsca ekspozycji plastycznych elementów przestrzennych–ART.– Punkty

Proszę o wskazanie w których przedmiarach zostały uwzględnione do wyceny w/w elementy, a jeżeli nie ma ich w przedmiarze, ale należy je wycenić to proszę o podanie dokładnych ilości.

- 5) Proszę o zamieszczenie rysunków poglądowych elementów placu zabaw wskazanych w pozycjach: 194, 195, 196 przedmiaru
- 6) Proszę o doprecyzowanie poz. 228 przedmiaru „Zieleń” – 1 kpl., jakie rośliny i w jakiej ilości mają przyjąć Wykonawcy w tej pozycji?
- 7) Czy w poz. 145, 146, 153 i 154 przedmiaru dotyczących klombów należy wycenić tylko zieleń (drzewa, krzewy i byliny)?

Odpowiedzi:

- 1) Przewidziana w projekcie kostka 7,5x7,5 oraz 15x15 ma być kostką płomieniowaną z bokami ciętymi wg PN – EN 1342:2003
- 2) Poz. 161 – należy wycenić

Poz. 197 – należy wycenić (dot. regulaminu na plac zabaw)

Poz. 198 – nie należy wyceniać. Zamawiający rezygnuje z tablicy o której mowa w poz. 198 przedmiaru.

- 3) Zgodnie z zapisami SIWZ i załącznikiem graficznym dot. zakresu zamówienia, przetarg obejmuje części ul. Konstytucji 3 Maja od skrzyżowania z ul. Kościelną do skrzyżowania z ul. Parkową oraz plac z częścią parku przed DW Mieszko, tj. fragment ul. Mickiewicza. W związku z powyższym rysunku DR.02 nie należy rozpatrywać ze względu na fakt, że obejmuje on zakres objęty etapem II i nie jest objęty niniejszym zamówieniem.

- 4) 5.2.2. – brak w przedmiarze, należy uwzględnić następujące meble:

4AT, 2BT, 1BT, 1AT, 3AT, 3BT – ilości zgodnie z PZT oraz poz. 193 przedmiaru

5.2.3. – informacja na temat rodzajów i ilości w przedmiarze pkt. 3.1.1 i 3.1.2

5.2.4. – informacja na temat ilości w przedmiarze w pkt. 3.1.1 i 3.1.2

5.4.1 – zgodnie z SIW zrezygnowano z tablic ogłoszeniowych, brak w przedmiarze

5.4.2 – brak w przedmiarze, należy skosztorysować 4 szt.

5.4.3 – brak w przedmiarze, należy skosztorysować 10 szt.

5.5.1 – poz. 244 – 245 przedmiaru

5.5.2 – brak w przedmiarze, należy skosztorysować 10 szt.

5.5.3 – poz. 246 – 247 przedmiaru

5.6 – brak w przedmiarze, należy skosztorysować zgodnie z ilością na PZT, należy przyjąć obelisk granitowy – sześcian 80x80x80 cm

5) poglądowe zdjęcia w załączniku graficznym

6) zgodnie z projektem wykonawczym plik o nazwie PW O.Zieleń Karpacz Via Śnieżka_OPIS PW

7) Nie, należy wycenić cały element, tj. elementy klombu oraz zieleni.

z up. BURMISTRZA

Joanna Kopala
SEKRETARZ GMINY



PODNEBNA DESKOROLKA



ŚLUP WSPINACZKOWY



KARUZELA NA SPRĘŻYNACH



z up. BURMISTRZA
Joanna Kopala
SEKRETARZ GMINY