

GMINA KARPACZ
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 KARPACZ
tel. 75 76 19 150, fax 75 76 19 224

Karpacz 11 marca 2019 r.

ZP.271.54.2019

WYKONAWCY:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że 07.03.2019 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (e-mail), dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 516593-N-2019 z dnia 21.02.2019 roku, pn. PRZEBUDOWA CENTRUM KARPACZA – ETAP I.

Pytanie:

W dokumencie pn. „Wykaz Opraw – RD-1” i analogicznie „Wykaz Opraw-RD-2”, jest kolumna „dane tech”, występuje tu opis „przewie.P7”, „P9”, „P3”, „P2”, gdzie podawane są parametry takie jak np. optyka, co wydaje się błędem, proszę o sprawdzenie i wprowadzenie korekty.

Odpowiedź:

W wykazie oprav i lamp danych obwodów (RD-1 i RD-2) nie ma żadnego błędu. Źle odczytywana jest tabelka.

Opis z tabel obwodów czytamy następująco:

- w kolumnie rodzaju oświetlenia /**Oświetlenie świąteczne**/ są podkolumny /**Ilość/Moc/Dane tech.**/ i to jest wszystko co dotyczy

oświetlenia świątecznego na danym słupie. Dodatkowo wyjaśniam, że w kolumnie /**Dane tech.**/ podajemy rodzaj iluminacji świątecznej danego słupa.

Są tylko dwa rodzaje: iluminacja montowana na tym słupie lub przewieszka, która jest zamontowana od tego słupa do kolejnego lub budynku.

- kolejna kolumna to /**Oświetlenie iluminacji**/ i tu są kolejne podkolumny. Parametry techniczne dotyczą poszczególnych lamp

zamontowanych na tym słupie wykazanych w kolumnie /**Nr lampy**/, a ich parametry /**Ilość/Moc/Optyka/Barwa/Uwagi**/ odczytujemy w wierszu – poziomo.

z up. **BURMISTRZA**


Joanna Kopafa
SEKRETARZ GMINY