

**GMINA KARPACZ**  
ul. Konstytucji 3 Maja 54  
58-540 KARPACZ  
tel. 75 76 14 150, fax 75 76 19 224

Karpacz 19 marca 2019 r.

ZP.271.64.2019

**WYKONAWCY:**

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1986 ze zm.) Zamawiający informuje, że 15.03.2019 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (e-mail), dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 516593-N-2019 z dnia 21.02.2019 roku, pn. PRZEBUDOWA CENTRUM KARPACZA – ETAP I.

**Pytanie:**

Dotyczy: Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego .: „Przebudowa centrum Karpacza – etap I”

Proszę o podanie technologii wypełnienia spoin w nawierzchniach granitowych. Jakim materiałem mają być wypełnione spoiny?

**Odpowiedź:**

Spoiny w nawierzchni granitowej deptaka mają być uzupełnione miałem granitowym tego samego materiału (koloru) jak kostka.

z up. BURMISTRZA

  
Kamila Cyganek  
ZASTĘPCA BURMISTRZA