

Jelenia Góra, dnia 16 czerwca 2011 roku

ZNS-TP-641-5/11

OPINIA SANITARNA

Na podstawie art. 3, pkt 3 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej
(Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851, z późn. zm.)

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze

po zapoznaniu się z wnioskiem z dnia 23 listopada 2010 roku

dotyczącym: odbioru i wydania opinii sanitarnej o Stacji Uzdatniania Wody w Karpaczu
przy ul. Gimnazjalnej

Adres obiektu: 58-540 Karpacz, ul. Gimnazjalna / Leśna, działka nr 378 obręb Karpacz

Wnioskodawca: Firma GUTKOWSKI, Jan Gutkowski, ul. 17 Stycznia 92, 64-100 Leszno

Inwestor: Gmina Karpacz

- nie zgłasza sprzeciwu w dopuszczeniu do użytkowania Stacji Uzdatniania Wody w Karpaczu pod względem wymagań higienicznych i zdrowotnych



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Jeleniej Górze
Ewa Gąsiorowska

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
58-500 JELENIA GÓRZA
ul. 11 Kasprowicza 11
tel. 75 642 56 60, fax 75 642 56 71

Uzasadnienie:

Obiekt wykonano zgodnie z projektem budowy i modernizacji ujęcia wody „Majówka” w Karpaczu na terenie działki nr 378 obręb Karpacz-4 przy ul. Leśnej i Gimnazjalnej, uzgodnionym przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Jeleniej Górze z zastrzeżeniem - opinia sanitarna z dnia 03 października 2001 roku, znak: ZNS-TP-62-620-30/07.

Na terenie Stacji Uzdatniania Wody znajdują się:

- urządzenia i instalacje technologiczne uzdatniania wody (wody technologicznej, sprężonego powietrza, odprowadzenia wód z płukania filtrów oraz dawkowania podchlorynu sodu),
- zbiornik wody czystej o pojemności 600 m³ (2 x 300 m³),
- odstożnik popłuczyn,
- międzyobiektywne sieci wodociągowo-kanalizacyjne,
- zbiornik o pojemności 200 m³.

Pomieszczenia Stacji Uzdatniania Wody wyposażone w instalację wody bieżącej, kanalizacji sanitarnej i ścieków technologicznych oraz instalację elektryczną. Wentylacja grawitacyjna pomieszczeń i mechaniczna wyciągowa pomieszczenia chlorowni.

Dopływ wody do komory filtrów z 4 źródeł wody:

- ujęcie powierzchniowe na potoku Bystrzyk,
- ujęcie drenażowe „Majówka”,
- doprowadzenie wody ze zbiornika przy hotelu Orlinek,
- ujęcie drenażowe przy potoku Bystrzyk.

Maksymalną wydajność stacji wynosi 1500 m³/d.

Pod względem mikrobiologicznym i fizykochemicznym w zakresie monitoringu przeglądowego woda odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia (orzeczenie o jakości wody z dnia 14 czerwca 2011 roku).

Pod względem chemicznym w zakresie badanych parametrów woda odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia (orzeczenie o jakości wody z dnia 18 kwietnia 2011 roku oraz 04 maja 2011 roku).

Pod względem fizycznym w zakresie badanego parametru, tj. stężenia aktywności alfa i beta, woda odpowiada wymaganiom sanitarnym ustalonym dla wody przeznaczonej do spożycia (orzeczenie o jakości wody z dnia 20 kwietnia 2011 roku).

Na odbiorze w dniu 18 stycznia 2011 roku sporządzono protokół oględzin Nr 5/ZNS/11.

Obiekt spełnia wymagania higieniczne i sanitarne obowiązujące dla powyższej działalności.

Opinię sanitarną wydano na podstawie:

1. Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2002 r. Nr 75, poz. 690 z późn. zm. tj.: Dz. U. z 2003 r. Nr 33, poz. 270; z 2004 r. Nr 109, poz. 1156, Dz. U. z 2008 r. Nr 228, poz. 1514, Dz. U. z 2009 r. Nr 56, poz. 461, Dz. U. z 2010 r. Nr 239, poz. 1597),
2. Rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2007 r. Nr 61, poz. 417 z późn. zm. tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 72 poz. 466).



PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Jeleniej Górze

Ewa Czyżewska

Otrzymują:

1. Wnioskodawca
2. Inwestor - Urząd Miejski w Karpaczu, ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz
3. DPWIS we Wrocławiu - Dział ZNS
4. PSSE - Sekcja HK
5. ad/a

