



**ST. BOSTA ELEKTRYKÓRSKI**  
 Dnia 04.10.2018  
 nieprzebieg nieoprowadzonym siedzibie  
 Powiatowego Urzędu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
 w Jeleniej Górze przy ul. Kochanowskich 15  
 dokonano: wyznaczenia i  
 dokumentacji: z dnia 01.10.2018  
 00.6630.103.2.18  
 z ul. SŁAWOSTY  
 Krzysztof Rejzner  
 Dyrektor Powiatowego Urzędu Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej  
 Jelenia Góra

Za zgodność z oryginałem  
 (podpis)

|  |   |
|--|---|
| ENERGOBEST Sp. z o.o.  |   |
| ul. Widokowa 2, 58-535 Miłków, tel. 601 343 888, 601 912 060                               |   |
| Temat: Budowa oświetlenia w Karpaczu w ulicach Komuny Paryskiej, Kościuszki, Emilii Plater | Rys. nr 1   |
| Tytuł: Projekt zagospodarowania terenu- plansza uzgodnień                                  | WZWIĘSIEN<br>2018 r.  |
| Investor: Gmina Karpacz<br>ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz                       | Skala:<br>1:500   |
| Opracował: mgr inż. Łukasz Gałęzyka  | <i>Łukasz Gałęzyka</i>  |
| Projektant: mgr inż. Grzegorz Młynek<br>numer uprawnień 175/DOS/15                         | mgr inż. Grzegorz Młynek<br>uprawnienia budowlane do projektowania<br>bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej<br>w zakresie sieci, instalacji i urządzeń<br>elektrycznych i elektroenergetycznych<br>Nr. uprawnień 175/DOS/15 |

- proj. SO-4- Szafa Oświetlenia Ulicznego z 4 obwodami oświetleniowymi
- - - proj. YAKXS 4x35 mm2- 1325m (1112m wykupu)
- - - w rurze ochronnej fi 75
- - - proj. YAKXS 4x70 mm2- 25m (16m wykupu)
- - - w rurze ochronnej fi 110,
- - - wspólnie z 3xYAKXS 4x35 mm2 - 3x20m (16m wykupu)
- - - w rurze ochronnej fi 75
- - - Słup ocynekowany o wysokości 5m- 29 szt.
- - - Wysięgnik okrągły 1x1- 26 szt.
- - - Wysięgnik okrągły podwójny 1x1 120 st.- 2 szt.
- - - Wysięgnik okrągły podwójny 1x1 180 st.- 1 szt.
- - - Oprawa typu LED 50W- 32 szt.
- - - Koliczje z liniami gazowymi

LEGENDA:

