



LEGENDA:

- SO proj. SO- (schemat nr 1)
- proj. YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup>- 1325m (1112m wykopu) w rurze ochronnej fi 75
- Słup ocynkowany o wysokości 5m- 29 szt. Wysięgnik okrągły 1x1- 26 szt.
- Wysięgnik okrągły podwójny 1x1 120 st.- 2 szt.
- Wysięgnik okrągły podwójny 1x1 180 st.- 1 szt.
- proj. YAKXS 4x70 mm<sup>2</sup>- 25m (16m wykopu) w rurze ochronnej fi 110
- Istn. słupy oświetleniowe
- Słup oświetleniowy do demontażu

ENERGOBEST Sp. z o.o. ul. Widokowa 2, 58-535 Miłków, tel. 601 343 888, 601 912 060		
Temat: Budowa oświetlenia w Karpaczu w ulicach Komuny Paryskiej, Kościuszki, Emilii Plater		Rys. nr 2
Tytuł: Schemat układu zasilania nr 1		listopad 2018 r.
Iwrestor: Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz		
Opracował: mgr inż. Łukasz Gałęzyka	 mgr inż. Grzegorz Młynek	
Projektant: mgr inż. Grzegorz Młynek numer uprawnień 175/DOŚ/15	uprawnienia budowlane do projektowania bez ograniczeń w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	
Nr ewid. 175/DOŚ/15		