

TAURON Dystrybucja S.A.
Oddział w Jeleniej Górze
ul. Bogusławskiego 32, 58-500 Jelenia Góra
tel. +48 75 889 12 00, fax +48 75 752 43 70
infolinia 11 2016 12.2016 r.

1008952709



ENERGOBEST
Sieci i Instalacje energetyczne
ul. Widokowa 2
58-535 Miłków

Sygnatura TD/OJG/MER/2016-12-01/0000001
1008951546

Dotyczy: zgody na wejście w teren – działka nr 393/1 obręb 4 Karpacz – budowa oświetlenia w ulicach Armii Krajowej, Gimnazjalnej, Słowackiego, Świerkowej, Żeromskiego.

W odpowiedzi na Państwa pismo z dnia 14.11.2016 r. w związku z zamiarem budowy oświetlenia w ulicach Armii Krajowej, Gimnazjalnej, Słowackiego, Świerkowej, Żeromskiego - TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze jako właściciel nieruchomości oznaczonej geodezyjnie jako działka nr 393/1 o pow. 0,0091 ha, obr. Karpacz - 0004, (nr księgi wieczystej nr JG1J/00069548/2,) zabudowanej stacją transformatorową o numerze ruchowym JGJ28121 (PT 28121) zlokalizowanej w Karpaczu przy ul. Olimpijskiej wyraża zgodę na wejście na ww nieruchomość.

Zgodę wydaję się w celu wymiany szafy oświetleniowej oraz zabudowy kablowych linii oświetleniowych niskiego napięcia w związku z realizacją w/w projektu budowy oświetlenia w Karpaczu. Ze względu na lokalizację stacji transformatorowej o numerze ruchowym JGJ28121 (PT 28121) na przedmiotowej nieruchomości wraz z czynnymi urządzeniami elektroenergetycznymi stanowiącymi powiązania linii średniego i niskiego napięcia, powyższą zgodę po uwzględnieniu opinii Wydziału Eksploatacji wydaje się po spełnieniu poniższych warunków :

1. Należy uzyskać zgodę na wymagane odpłatne wyłączenia odpowiednich urządzeń energetycznych oraz ustalić nadzór służb energetycznych. Na czas wykonywania przebudowy należy zapewnić ciągłość zasilania istniejących obwodów, zasilanie tymczasowe lub agregaty prądotwórcze.
2. Wszelkie prace na istniejących urządzeniach energetycznych będących własnością TAURON Dystrybucja S.A. wykonywać z zachowaniem szczególnych środków ostrożności pod nadzorem służb energetycznych Regionu SN i nN Jelenia Góra.
3. Prace przy urządzeniach energetycznych powinny być wykonywane przez firmę działającą w branży elektrycznej, przez pracowników posiadających odpowiednie kwalifikacje, zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami.
4. W przypadku występowania kabli elektroenergetycznych zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym w odległości mniejszej niż 2 m od kabla zlokalizowanego przekopem kontrolnym. Kable można odkopać tylko do strefy ochronnej tj. folii lub cegły - zabrania się odkrywania czynnych kabli energetycznych.
5. Po przeprowadzonych pracach zainwentaryzować geodezyjnie nowo wybudowane urządzenia.
6. Zachować normatywne odległości pionowe i poziome od istniejących urządzeń.
7. Szczegóły oraz sposób bezpiecznej organizacji pracy należy uzgodnić na roboczo, 2 dni przed rozpoczęciem robót z Region SN i nN Jelenia Góra TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Jeleniej Górze z Panem Marcinem Guściora - telefon kontaktowy : 516113390 , 758891523.