



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w JELENIEJ GÓRZE
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze

58-500 Jelenia Góra, ul. Kasprowicza 17,

e-mail: psse.jeleniagora@pis.gov.pl; adres witryny internetowej: psse.jgora.ibip.wroc.pl

Sekretariat (075) 64 35 560, Fax (075) 64 35 561,

REGON 000313779

NIP 611-10-96-868



AB 682

Oddział Laboratoryjny
Certyfikat akredytacji
PCA AB 682
Zakres akredytacji:

Środki spożywcze

- fizykochemiczne badania środków spożywczych
- mikrobiologiczne badania środków spożywczych

Woda

- **fizykochemiczne badania:** azotyny, azotany, amonowy jon, amoniak, żelazo ogólne, twardość ogólna, wapń, magnez, pH, mętność, przewodność elektryczna właściwa, chlorki, indeks nadmanganianowy, barwa, fluorki, siarczany
- **mikrobiologiczne badania:** ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C i 36°C, liczba enterokoków, bakterie z grupy coli, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Clostridium perfringens*, Gronkowce koagulazododatnie
- **metale:**
- mangan, arsen, chrom ogólny, glin, cynk, kadm, ołów, miedź, nikiel, sód, potas, antymon

Mikrobiologia lekarska

Salmonella i *Shigella*

Środowisko pracy

- hałas,
- pył całkowity,
- pył respirabilny,
- wibracja ogólna,
- wibracja miejscowa

Jelenia Góra, dnia 31 stycznia 2020 roku

HK.070.9.2020.PZ

Burmistrz Miasta Karpacz

58-540 Karpacz

ul. Konstytucji 3 Maja 54

Dotyczy: oceny jakości wody wodociągów miejskich za rok 2019

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2019r., poz. 59) oraz § 22 ust. 1 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 roku w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. z 2017, poz. 2294) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze przesyła ocenę jakości wody wodociągów publicznych na terenie miasta Karpacz za rok 2019.

Na podstawie otrzymanych sprawozdań z badań próbek wody pobranych w wybranych punktach monitoringowych z sieci wodociągowej pobranych w ramach kontroli wewnętrznej, analizy podejmowanych działań naprawczych oraz sprawozdań z badań próbek wody pobranych w ramach kontroli Inspekcji Sanitarnej i prowadzonego nadzoru nad jakością wody, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze dokonał oceny jakości wody pod względem przydatności do spożycia przez ludzi w 2 miejskich wodociągach.

Urząd Miejski
w Karpaczu

1932.2020.DG

Wpłynęło dn. 14-02-2020

Przyjęto przez:

Mirosława Sypik



04G00151R

Aktualizacja na dzień 21.01.2020 r.

POLSKA
STULECIE ODZYSKANIA
NIEPODLEGŁOŚCI

Nazwa wodociągu	Nazwa ujęcia	Ilość prób zbadanych w zakresie składu mikrobiologicznego	Ilość prób zdyskwalifikowanych ze względu na skład mikrobiologiczny	Ilość prób zbadanych w zakresie składu fizyczno-chemicznego	Ilość prób zdyskwalifikowanych ze względu na skład fizyczno-chemiczny
Karpacz	Majówka	9	0	10	3
	Wilcza Poręba II	6	0	8	1
	Śląski Dom (Orlinek)	9	0	9	0
	Razem	24	0	27	4
Karpacz Górny	Wielki Staw	6	0	6	0

Po przeanalizowaniu danych dotyczących przebadanych próbek z sieci wodociągowych Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze stwierdza:

I. **Przydatność** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w **Karpaczu**.

W zakresie składu mikrobiologicznego wszystkie przebadane próbki były zgodne z normami sanitarnymi.

Pod względem składu fizyczno-chemicznego stwierdzono niezgodności w 3 próbkach, w 2 w zakresie zwiększonej zawartości chloroformu i w 1 dotyczącej zaniżonej wartości pH w wodzie pochodzącej z ujęcia Majówka. Działania naprawcze podjęte niezwłocznie spowodowały poprawę jakości wody, co potwierdziły prawidłowe wyniki badań.


W 1 próbce z ujęcia Wilcza Poręba II stwierdzono zwiększoną zawartość glinu oraz zaniżoną wartość pH. Na zarządcę wodociągu nałożono obowiązek doprowadzenia jakości wody w zakresie glinu i pH do wymaganych norm sanitarnych. Obowiązek został wykonany.

II. **Przydatność** wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w **Karpaczu Górnym**.

W zakresie składu fizyczno-chemicznego i mikrobiologicznego wszystkie przebadane próbki były zgodne z normami sanitarnymi.

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze
2. Sekcja ŻŻ i PU /wm

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Jeleniej Górze

Ewa Czyżewska