


Kinietę wykonać zgodnie z informacją na profilach.  
 Wysokość studni dostosować kęrami KR1, KR2, KR3 i KR4 według załączonych profili.  
 Uwaga: Studzienkę posadowić na warstwie chudego betonu B-10

Projektant:	mgr inż. Rodryk Świerczok	Nr upr.:	595/01/DUW	Podpis:	
Sprawdzający:	mgr inż. Wojciech Tomków	Nr upr.:	130/DOŚ/10	Podpis:	
		Inwestor:		Data:	
		Gmina Karpacz ul. Konstytucji 3 Maja 54, 58-540 Karpacz Lokalizacja inwestycji:		3.2018 Stadium:	
		obr. 0002 Karpacz, dz. nr 280/1, 392,		PB	
Branża:	Temat:			Podziałka:	
Instalacyjna	"Przebudowa istniejącej kanalizacji deszczowej wraz z remontem nawierzchni chodnika"			1:50	
Obiekt:	Tytuł rysunku:			Nr rysunku:	
Kanalizacja deszczowa	Studnia kanalizacyjna DN1200			4.1	