



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w JELENIEJ GÓRZE  
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze

58-500 Jelenia Góra, ul. Kasprowicza 17,

e-mail: [psse.jeleniagora@pis.gov.pl](mailto:psse.jeleniagora@pis.gov.pl);

adres witryny internetowej: <http://pssejeleniagora.pis.gov.pl>; BIP: psse.jgora.ibip.wroc.pl

Sekretariat (075) 64 35 560, (075) 64 35 563, Fax (075) 64 35 561,

Telefon kontaktowy po godz. 15<sup>00</sup> (+48) 693 367 922

Jelenia Góra, dnia 31 lipca 2012 roku



AB 682

Oddział Laboratoryjny  
Certyfikat akredytacji  
PCA AB 682  
Zakres akredytacji:

Środki spożywcze

- fizykochemiczne badania środków spożywczych
- mikrobiologiczne badania środków spożywczych

Woda

- fizykochemiczne badania: azotyny, azotany, amoniowy jon, żelazo ogólne, twardość ogólna, wapń, magnez, pH, mętność, przewodność elektryczna, właściwość, chlorki, indeks nadmanganianowy, barwa, fluorki, siarczany
- mikrobiologiczne badania: ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C i 36°C, liczba enterokoków, bakterie z grupy coli, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Clostridium perfringens*, Gronkowce koagulazododatnie
- metale: mangan, arsen, chrom ogólny, glin, cynk, kadm, ołów, miedź, nikiel

Mikrobiologia lekarska

- *Salmonella* i *Shigella*

Środowisko pracy

- hałas,
- pył całkowity,
- pył respirabilny,
- wibracja ogólna,
- wibracja miejscowa

HK-JK-070-28/12

*gjk*

*Burmistrz Miasta Karpacz*

*58-540 Karpacz*

*ul. Konstytucji 3 Maja 54*

**Dotyczy: oceny wodociągów miejskich za I półrocze 2012**

Na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1, ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2006 r. Nr 122, poz. 851 z p. zm.) oraz § 14 ust. 1 pkt 1, § 16 rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z p. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze przesyła ocenę wodociągów publicznych na terenie miasta Karpacza za I półrocze 2012.

Na podstawie otrzymanych wyników badań próbek wody pobranych w wybranych punktach monitoringowych z sieci wodociągowej oraz wyników badań próbek wody pobranych w ramach kontroli wewnętrznej Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze dokonał oceny jakości wody pod względem przydatności do spożycia przez ludzi w 2 miejskich wodociągach.

Nazwa wodociągu	Nazwa ujęcia	Ilość prób zbadanych w zakresie składu mikrobiologicznego	Ilość prób zdyskwalifikowanych ze względu na skład mikrobiologiczny	Ilość prób zbadanych w zakresie składu fizykochemicznego	Ilość prób zdyskwalifikowanych ze względu na skład fizykochemiczny
Karpacz	Majówka	8	2	10	0
	Wilcza Poręba II	5	0	8	0
	Śląski Dom (Orlinek)	7	0	10	4
	<b>Razem</b>	<b>20</b>	<b>2</b>	<b>28</b>	<b>4</b>
Karpacz Górny	Wielki Staw	4	0	4	0



Po przeanalizowaniu danych dotyczących przebadanych próbek z poszczególnych ujęć  
**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze stwierdza:**

I. Warunkową przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Karpaczu, ponieważ w zakresie składu fizyczno-chemicznego wody stwierdzono niezgodność z normami sanitarnymi w wodzie wodociągowej pochodzącej z ujęcia Śląski Dom (Orlinek):

- zwiększona zawartość benzo(a)piranu i WWA w 1 próbce(następne zbadane próbki były prawidłowe)
- zaniżony odczyn pH w 3 próbkach

Na zarządcę wodociągu nałożono obowiązek doprowadzenia jakości wody w zakresie odczynu pH z ujęcia Dom Śląski do obowiązujących norm sanitarnych-decyzja administracyjna z terminem wykonania 31.12.2014 r.

W zakresie składu mikrobiologicznego wody w 2 próbkach wody wodociągowej pochodzącej z ujęcia „Majówka” stwierdzono pojedyncze bakterie clostridium perfringens. Następne zbadane próbki wody były prawidłowe.

II. Przydatność wody do spożycia przez ludzi z wodociągu sieciowego w Karpaczu Górnym, ponieważ w zakresie składu mikrobiologicznego i fizyczno-chemicznego wszystkie przebadane próbki były zgodne z normami sanitarnymi.

PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
w Jeleniej Górze  
*Ewa Czyżewska*  
Ewa Czyżewska

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 10
2. Sekcja ŻŻ i PU /wm

Urząd Miejski  
58-540 Karpacz

**5633.2012.DG**

Wpłynęło dn. 13-08-2012  
Przyjęto przez:  
Marta Garbat



04G007PV6