



BURMISTRZ KARPACZA
za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej Karpacz

ZAPYTANIE RM 0003.263.2022

W SPRAWIE :

- Przebudowy ulicy Rybackiej w Karpaczu.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

- Panie Burmistrzu firma, która kładzie nowe oświetlenie w ciągu ulicy Rybackiej na całej jej długości nie stosuje się do specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, wykonywane obecnie oświetlenie ulicy Rybackiej jest niezgodne z tą specyfikacją. Ułożony kabel w gruncie powinien zostać na głębokości 70 cm na warstwie piasku o grubości 10 cm i z przykryciem piasku 10 cm, niestety w wielu miejscach kabel ułożony jest w gruncie na głębokości 20-30 cm, wykopy pod fundament jak i montaż fundamentu nie odbywa się zgodnie ze specyfikacją- brak warstwy betonu pod fundamentem. To tylko nieliczne z uchybień, jest ich więcej.

PYTANIA :

1. W jaki sposób przeprowadzi Pan kontrolę realizowanej za publiczne pieniądze inwestycji zgodnie ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych?
2. Kto jest inspektorem nadzoru inwestorskiego odpowiedzialnym za tą inwestycję?

Załącznik:

- dokumentacja fotograficzna

Grzegorz Kubik
.....