



BURMISTRZ KARPACZA

za pośrednictwem
Przewodniczącego Rady Miejskiej Karpacz

ZAPYTANIE RM 0003.296.2023

W SPRAWIE :

Właściwego nadzoru nad realizacją inwestycji poprawy infrastruktury drogowej na terenie Gminy Karpacz.

OPIS STANU FAKTYCZNEGO:

Panie Burmistrzu w ciągu ulicy Armii Krajowej rozpoczął się remont ulicy, wykonawca firma KAMA realizuje obecnie inwestycję w zakresie branży sanitarnej niezgodnie z Projektem Architektoniczno-Budowlanym. W projekcie studnie betonowe powinny być posadowione na płycie z chudego betonu, umieszczonej na uprzednio przygotowanej podsypce, rury układowe powinny być na podsypce piaskowej o grubości 15 cm, ułożone odcinki kanalizacji deszczowej wymagają wykonania obsypki ochronnej z pisaku na wysokości 30 cm po zagęszczeniu ponad wierzch rury. Warstwa ziemi stanowiąca przykrycie przewodu powinna być pozbawiona kamieni, warstwy powinny być zasypywane co 20 cm z systematycznym zagęszczeniem, aż do poziomu terenu.

PYTANIA :

- 1.W jaki sposób wyegzekwuje Pan jako zamawiający właściwe zgodne z Projektem Architektoniczno-Budowlanym wykonywanie prac remontowych przez firmę „KAMA” w ciągu ulicy Armii Krajowej?
- 2.W jaki sposób Nadzór Inwestorski wykonuje swoje obowiązki nad zadaniem i kto z ramienia Urzędu Miasta sprawdza to w terenie?
- 3.Jaka została podpisana umowa z firmą Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych „Inwest-Projekt” Spółka z o.o na pełnienie funkcji Inspektora Nadzoru Inwestorskiego (w odpowiedzi proszę o kopie umowy)?
- 4.W jaki sposób zostanie sprawdzony wykonany już front prac budowlanych przez firmę „KAMA” pod kątem zgodności z Projektem Architektoniczno-Budowlanym tj. posadowionych studni i ułożonej sieci kanalizacji deszczowej i wodnej?
- 5.W jaki sposób MZGK Sp. z o.o. w Karpaczu kontroluje prawidłowość wykonanych prac budowy nowej sieci wodnej?

Załącznik:

- dokumentacja fotograficzna

Grzegorz Kubik

.....