



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w JELENIEJ GÓRZE
Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze

58-500 Jelenia Góra, ul. Kasprowicza 17,

e-mail: psse.jeleniagora@pis.gov.pl;

adres witryny internetowej: <http://pssejeleniagora.pis.gov.pl>; BIP: psse.jgora.ibip.wroc.pl

Sekretariat (075) 64 35 560, (075) 64 35 563, Fax (075) 64 35 561,

Telefon kontaktowy po godz. 15⁰⁰ (+48) 693 367 922



AB 682

Oddział Laboratoryjny
Certyfikat akredytacji
PCA AB 682
Zakres akredytacji:

Środki spożywcze

- fizykochemiczne badania środków spożywczych
- mikrobiologiczne badania środków spożywczych

Woda

- fizykochemiczne badania: azotyny, azotany, amonowy jon, amoniak, żelazo ogólne, twardość ogólna, wapń, magnez, pH, mętność, przewodność elektryczna właściwa, chlorki, indeks nadmanganianowy, barwa, fluorki, siarczany
- mikrobiologiczne badania: ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C i 36°C, liczba enterokoków, bakterie z grupy coli, *Escherichia coli*, *Pseudomonas aeruginosa*, *Clostridium perfringens*, Gronkowce koagulazododatnie
- metale: mangan, arsen, chrom ogólny, glin, cynk, kadm, ołów, miedź, nikiel

Mikrobiologia lekarska

- *Salmonella* i *Shigella*

Środowisko pracy

- hałas,
- pył całkowity,
- pył respirabilny,
- wibracja ogólna,
- wibracja miejscowa

Jelenia Góra, dnia 28 lutego 2014 roku

HK-JK-070-14/14

162

Ocena obszarowa jakości wody

za rok 2013

-Miasto Karpacz-

Zgodnie z § 17 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. Nr 61, poz. 417 z p. zm.) Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze sporządził ocenę obszarową jakości wody za rok 2013.

Na terenie Miasta Karpacz jakość wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi nadzorowano w 2 wodociągach.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze monitoruje jakość wody w wytypowanych punktach poboru wody z częstotliwością zgodną z wytycznymi w/w rozporządzenia. Zakres i częstotliwość badań próbek wody jest uzależniona m.in. od produkcji wodociągu oraz ilości osób korzystających z danego wodociągu.

W 2013r. wodociągi Karpacz Górny i Karpacz zostały ocenione jako dobre pomimo zaniżonego odczynu pH w wodociągu Karpacz.

Nazwa wodociągu	Producent wody	Liczba ludności zaopatrywanej w wodę	Produkcja wody w m ³ /dobę	Działania naprawcze prowadzone przez przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne	Ocena jakości wody
Karpacz	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Karpaczu	4087	1076	Budowa i modernizacja infrastruktury wodociągowej.	woda warunkowo przydatna do spożycia ze względu na zaniżony odczyn pH
Karpacz Górny	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Zakład Budżetowy w Karpaczu	900	412	-	woda przydatna do spożycia

Przeprowadzone działania w ramach nadzoru nad jakością wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi:

W roku 2013 wykonano 619 oznaczeń parametrów jakości wody, z czego 8 nie odpowiadało wymaganiom sanitarnym ze względu na zaniżony odczyn pH. Prowadzone jest postępowanie administracyjne z terminem wykonania do dnia 31.12.2014r. Nie stwierdzono ryzyka zdrowotnego związanego z jakością wody, również nie odnotowano przypadków zatruc i chorób wodozależnych.

PAŃSTWOWY POWIATOWY
INSPEKTOR SANITARNY
w Jeleniej Górze

Ewa Czujewska
Ewa Czujewska

Do wiadomości:

- ✓ 1. Burmistrz Miasta Karpacz
ul. Konstytucji 3 Maja 54
58-540 Karpacz
2. Starostwo Powiatowe
w Jeleniej Górze

Urząd Miejski
58-540 Karpacz

2457.2014.DG

Wpłynęło dn. 06-03-2014

Przyjęto przez:
Doroła Zielińska



04G00A92Y