

Karpacz 08.05.2008 r.

RLFUKW.341-62/08

W Y K O N A W C Y

Do zamawiającego w dniu 06.05.2008 r. wpłynęło pismo od Wykonawcy w następującym brzmieniu:

„Dotyczy: przetarg „Budowa przy ul. Konstytucji 3-go Maja 48A w Karpaczu sali sportowo – widowiskowej przyległej do szkoły podstawowej i gimnazjum wraz z obiektami towarzyszącymi, infrastrukturą techniczną, sieciami, instalacjami i zagospodarowaniem terenu w ramach Karkonoskiego Centrum Szklania Sportowego”

W ramach toczącego się postępowania przetargowego prosimy o odpowiedzi na pytania dotyczące zapisów SIWZ:

Pytanie 1: Czy ma być zamontowana klimatyzacja, jeśli tak to dla których pomieszczeń?

Pytanie 2: Ile osób maksymalnie (razem ćwiczących i publiczności) ma przebywać na sali sportowo – widowiskowej (jest to potrzebne do wyliczenia parametrów central wentylacyjnych)?

Pytanie 3: Ile osób maksymalnie (razem ćwiczących) ma przebywać w pomieszczeniu siłownia/aerobik (jest to potrzebne do wyliczenia parametrów central wentylacyjnych)?

Pytanie 4: Proszę o podanie wymaganego poziomu natężenia oświetlenia elektrycznego w sali sportowo – widowiskowej uzależnionego od rangi zawodów sportowych przeprowadzanych w sali sportowo – widowiskowej?

Pytanie 5: Czy zapis w Programie funkcjonalno – użytkowym o zastosowaniu oświetlenia świetlówkowego (str. 9) dotyczy również sali sportowo – widowiskowej?

Pytanie 6: Prosimy o przesłanie specyfikacji ilościowej i jakościowej wyposażenia sportowego sali gimnastycznej i boiska, które ma być dostarczone i zamontowane w ramach realizacji zadania? Określenia „*kompletne wyposażenie sportowe umożliwiające pełną realizację programu nauczania oraz uprawianie gier i zajęć w zakresie zgodnym z możliwościami instalacji boisk*” oraz „*boisko wyposażone w kompletne wyposażenie sportowe niezbędne dla uprawiania gier*” są niejednoznaczne i nie określają wymagań Zamawiającego co do ilości, jakości i typu sprzętu.

Pytanie 7: Prosimy o szczegółowy opis rodzaju i typu trybun ruchomych dla widzów?

ODPOWIEDŹ ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad. Pytanie 1)

Nie przewiduje się montażu klimatyzacji.

Ad. Pytanie 2) i Ad. Pytanie 3)

Maksymalna liczba osób przebywająca na sali sportowo-widowiskowej:

- publiczność razem	<u>354 osoby</u>
<i>widownia na poziomie I piętra (łącznie ze stanowiskami komentatorskimi)</i>	<i>260 osób</i>
<i>trybuny ruchome na poziomie parteru (łącznie z trenerami i pomocą lekarską)</i>	<i>94 osoby</i>
- ćwiczący na płycie sali 3 klasy x 24 osoby =	<u>72 osoby</u>
Łącznie w części sportowo – widowiskowej	426 osób
- inne osoby razem	<u>7 osób</u>
<i>konserwator</i>	<i>1 osoba</i>
<i>obsługa szatni</i>	<i>2 osoby</i>
<i>pracownicy administracyjno – biurowi</i>	<i>4 osoby</i>
- osoby ćwiczące i nie ćwiczące w pom. siłownia/aerobik	<u>12 osób</u>
Ogółem	445 osób

Ad. Pytanie 4)

Wymagany maksymalny dla płyty sali poziom natężenia oświetlenia (poziom amatorski) 750 lx

Ad. Pytanie 5)

Dopuszcza się oświetlenie sali sportowo – widowiskowej (płyty sali) oprawami ze świetłówkami liniowymi.

Ad. Pytanie 6)

Wyposażenie:

boisko do siatkówki, tenisa, badmintona

- słupki aluminiowe (rozwiązanie uniwersalne - wykorzystanie zestawu siatkówka, tenis, badminton) mocowane w tulejach osadzonych w podłożu boiska nie wymagające odciągów od podłoża, z zewnętrznym urządzeniem naciągowym do naciągu siatki z zastosowaniem osłoniętej profilem aluminiowym śruby trapezowej i haka zaczepowego i hakami zaczepowymi (przesuwnymi) zamocowanymi na przeciwległym słupku , wraz z tulejami montażowymi i deklami podłogowymi maskującymi tuleje 1 kpl.
- osłony słupków do siatkówki z gąbki osłoniętej materiałem typu skaj, zamocowane na rurze PCV, wysokości 200 cm, w kolorze żółtym 1 kpl.
- stanowisko sędziowskie z mechaniczną regulacją wysokości podestu oraz kółkami ułatwiającymi transport 1 szt.

boisko do piłki ręcznej

- bramki do piłki ręcznej aluminiowe, przenośne, mocowane do płytek 2 szt.

boisko do koszykówki

a) boisko główne

- konstrukcje do mocowania tablic do koszykówki z możliwością złożenia i regulacji wysokości tablic 1 kpl.
- tablice z pleksi (szkła akrylowego) 105 x 180 cm wraz z obręczami i siatkami 1 kpl.

b) boiska małe

- konstrukcje do mocowania tablic do koszykówki 3 kpl.

- tablice laminowane z żywicy epoksydowych 90 x 120 cm z obręczami i siatkami 3 kpl.

wyposażenie sportowe umożliwiające pełną realizację zajęć programu nauczania oraz wyposażenie do dyscyplin: zapasy, gimnastyka sportowa, akrobatyka sportowa, judo (w tym: drążki i poręcze gimnastyczne, drabinki i ławki gimnastyczne, skrzynie, kozły, odskocznie gimnastyczne, materace, inne piłki oraz wyposażenie siłowni). Wykonawca na etapie projektu sporządzi specyfikację wyposażenia w uzgodnieniu z Użytkownikiem i Inżynierem Kontraktu, przedłoży do wyboru Zamawiającemu minimum 3 oferty dostawców i rozszerzy aneksem do umowy zakres umowy, o kwotę wynikającą z wyboru najkorzystniejszej oferty.

Ad. Pytanie 7)

Przewiduje się trybuny 2 – rzędowe z siedziskami typu ławka dla ogółem 94 osób, ruchome (wysuwane, z zamontowanym na stałe układem jezdny do przewożenia trybun), zainstalowane w przestrzeni pod wspornikiem, stanowiącym najniższy poziom widowni I piętra.