

Karpacz 18.06.2008 r.

RLFUKW.341-88/08

W Y K O N A W C Y

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655) Zamawiający informuje, że do Zamawiającego wpłynęło pismo następującej treści dotyczące przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic M.C. Skłodowskiej, części ul. Narutowicza, ul. Konopnickiej i ul. Mostowej, w trybie Projektuj – Buduj – I etap”:

Wykonawca I - pismo z dnia 17.06.2008 r.:

„Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na: „Budowa oświetlenia ulicznego w ciągu ulic M.C. Skłodowskiej, części ul. Narutowicza, ul. Konopnickiej i ul. Mostowej, w trybie Projektuj – Buduj – I etap”

W związku z określeniem w programie funkcjonalno – użytkowym wysokości słupów i typu opraw jakie należy zaprojektować proszę o podanie również:

1. odległości między poszczególnymi słupami albo ich ilości dla całego zadania;
2. mocy opraw oświetleniowych, jaką należy przyjąć przy projektowaniu.”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY:

odpowiedzi na pytania Wykonawcy I - pismo z 17.06.2008 r.:

Ad. 1) Należy przyjąć odległość między poszczególnymi słupami około 35,0 m, co stanowi ogólną ilość 46-47 słupów, w zależności od warunków terenowych.

Ad. 2) Należy przyjąć: w ciągu ulicy moc opraw – 75 W, na skrzyżowaniach dróg – 100 W.