B-B



A-A



Oznaczenia:

H - wysokość studzien dla zaworu redukcyjnego
dostosować do wielkości wynikającej z profilu
Uwaga: Studzienkę posadowić na zagęszczonej warstwie piasku o gr. 15cm.

Poz.	Nazwa części	Ilość	Materiał
18	Bloczek wspierający 15/15cm L=47cm	2	beton B-20
17	Chudy beton B-10	-	beton
16	Beton B-20	-	beton
15	Drabinka	-	prety stalowe
14	Przejście szczelne	2	-
13	Uszczelka płaska EPDM DN100	16	guma
12	Prostka kołnierzowa podwójna DN100 L=300mm	1	żel.sferoidalne
11	Kompensator	1	-
10	Zasuwa kołnierzowa krótka DN100	1	żel.sferoidalne
9	Prostka kołnierzowa podwójna DN100 L=200mm	2	żel.sferoidalne
8	Łuk kołnierzowy DN100/90°	2	żel.sferoidalne
7	Prostka kołnierzowa podwójna DN100 L=150mm	2	żel. szare
6	Prostka PE100 DN125 z tuleją kołnierzową i kołnierzem	2	-
5	Trójnik kołnierzowy DN100/100 L=360mm	2	żel. sferoidalne
4	Manometr glicerynowy	2	-
3	Filtr siatkowy DN100	1	żel. sferoidalne
2	Zasuwa nożowa DN100	2	żel. epoksydowane
1	Zawór redukcyjny DN100 z zamontowanymi 2 manometrami	1	żel. epoksydowane

EM-PROJEKT Firma Handlowo-Usługowa

58-500 Jelenia Góra • Os. Robotnicze 9/2 • NIP 619-139-22-30
tel kom: 0 504 053 734 (075) 647 40 32 malinowskijarek@o2.pl

Temat : PRZEBUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ DN125 W MIEJSCOWOŚCI KARPACZ, UL. MYSLIWSKA, KĄPIELOWA.

Lokalizacja : KARPACZ, ul. Kąpielowa, ul. Myśliwska
Dz. nr 84/3, 191/1, 162, 161/1, 158/1, 163/2, 163/1, 174, 96/2, 521, 237/497, 506, 18, 19/1, 19/2, 20, 21/2, 22, 23, 25, 520

Inwestor :	"PRE-FABRYKAT" Sp. z o.o BRZEZIE KARKONOSKIE 2, 58-540 KARPACZ	
Projektant :	mgr inż. Rodryk Świerczok nr upraw. 595/01/DUW	podpis:
Asystent Projektanta:	inż. Anita Wójciakowska -	podpis:
Sprawdzający:	mgr inż. Halina Łukaszewska nr upraw. 3/98/JG	podpis:

Rysunek : KOMORA REDUKCYJNA CIŚNIENIA WODY

skala rys.	data :	
1:20	LIPIEC 2008	4