

Karpacz 06.11.2008 r.

RLFUKW.341-141/08

WYKONAWCY

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008 Nr 171 poz. 1058) Zamawiający informuje, że do Zamawiającego wpłynęło pismo następującej treści dotyczące przetargu nieograniczonego na usługę: „Przeprowadzenie rozpoznania hydrologicznego dla potrzeb rozbudowy i modernizacji ujęcia wody pitnej Wilcza Poręba II w Karpaczu”:

pismo Nr L. dz. 2618/DM/08 z dnia 06.11.2008 r.:

„dot.: przetargu nieograniczonego na usługę: „Przeprowadzenie rozpoznania hydrologicznego dla potrzeb rozbudowy i modernizacji ujęcia wody pitnej Wilcza Poręba II w Karpaczu”

Przedsiębiorstwo zwraca się z prośbą o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia zwanej dalej „SIWZ”.

1. Czy otwory wiertnicze można odwiercić sposobem mechaniczno – obrotowym na płuczkę polimerową?
2. Czy w Załączniku Nr 3 do SIWZ „Cena oferty” wartość wynagrodzenia należy obliczyć na podstawie zakresu prac określonego w pkt I ppkt 1.2 SIWZ (tj. np. wykonanie 3 otworów po 60,0 mb) i cen jednostkowych zawartych w Załączniku Nr 3a?
3. Jak w załączniku Nr 3a do SIWZ tj. „Załączniku cenowym do ceny oferty” należy obliczyć łączny koszt wykonania dla 1 zakresu prac oraz łączny koszt wykonania dla 2 zakresu prac (np. jaki należy przyjąć metraż otworów negatywnych, ilość godzin dodatkowego pompowania itp.)?”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY:

Ad. 1) Zamawiający dopuszcza możliwość wykonania odwiertów wiertniczych sposobem mechaniczno – obrotowym na płuczkę polimerową. Wykonawca winien wziąć pod uwagę celowość i skuteczność zastosowania tej metody w wierceniu w twardych skałach. Nie bez znaczenia jest również lokalizacja odwiertów tj. otulina Karkonoskiego Parku Narodowego, który jest objęty programem „Natura 2000”. Wykonawca przy tej metodzie winien dysponować specjalistycznym laboratorium gwarantującym monitoring wykonywanych odwiertów, jak również uwzględnić warunki atmosferyczne panujące w danej porze roku na obszarze górskim.

Ad. 2) Tak, wartość wynagrodzenia należy obliczyć na podstawie zakresu prac określonego w pkt I ppkt 1.2 SIWZ, tj. za wykonanie 3 otworów po 60,0 mb określonych na podstawie cen jednostkowych zawartych w Załączniku Nr 3a.

Ad. 3) Zamawiający postanawia zmodyfikować załącznik Nr 3a, tj. „Załącznik cenowy do ceny oferty”. W związku z powyższym nie ma konieczności wypełniania pkt 1 i pkt 2, czyli łącznego kosztu wykonania dla zadania 1 i 2 zakresu prac.

Należy wypełnić tabelkę cenami jednostkowymi. Załącznik Nr 3a, będzie brany pod uwagę w przypadku występowania na wytypowanym obszarze złych warunków wodnych, po odwierceniu pierwszego otworu poszukiwawczego.