

Karpacz 21.09.2009 r.

RLFUKW.341-182/09

W Y K O N A W C Y:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008 Nr 171 poz. 1058 ze zm.) Zamawiający informuje, że 18.09.2009 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (fax) L.dz. 398/SP/2009 z dnia 18.09.2009 r. następującej treści, dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 311098 z 09.09.2009 r.– na: „naprawa mostu ul. Kowarska w Karpaczu”:

„dot: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Awaryjną naprawę mostu w ciągu drogi gminnej w ul. Kowarskiej w Karpaczu”.

Przedsiębiorstwo zwraca się z prośbą o wyjaśnienie następującego.

- W Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Zamawiający umieścił informację, iż roboty należy zakończyć do 21.12.2009 r. Przetarg odbywa się 30.09.2009 r. Najwcześniej umowę z wykonawcą będzie można podpisać po 7 października. Termin wykonania robót (październik, listopad, grudzień) wyklucza wykonanie takich robót technologicznych zgodnie ze sztuką budowlaną. Karpacz położony jest na takiej wysokości nad poziomem morza, iż średnie temperatury panujące w listopadzie i grudniu na tym terenie nie pozwolą na właściwe pod względem technologicznym wykonanie zadania.

W związku z powyższym zwracamy się do Zamawiającego o rozłożenie zadania do maja 2010 roku w celu uniknięcia nieprawidłowego wykonania robót ze względu na niewłaściwe warunki atmosferyczne w miesiącu listopad i grudzień niesprzyjające betonowaniu, powłokom z żywic epoksydowych i robotom bitumicznym.

- Czy Zamawiający dysponuje projektem organizacji ruchu tymczasowego i docelowego? Jeśli tak prosimy o umieszczenie na stronie Zamawiającego”.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY:

Ad. 1)

Zadanie winno być zakończone w terminie wskazanym w ogłoszeniu.

Ad. 2)

Zamawiający nie posiada projektu organizacji ruchu tymczasowego.