

Karpacz 23.09.2009 r.

RLFUKW.341-193/09

**W Y K O N A W C Y:**

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008 Nr 171 poz. 1058 ze zm.) Zamawiający informuje, że 23.09.2009 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (fax i e-mail) z dnia 23.09.2009 r. następującej treści, dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 311170 z 09.09.2009 r.– na: „naprawa mostu ul. Konopnickiej w Karpaczu”:

„Dotyczy: „Awaryjnej naprawy mostu w ciągu drogi gminnej w ul. Konopnickiej w miejscowości Karpacz”.

Pyt. Nr 1

Dotyczy poz. 3 przedmiaru. Prosimy o określenie rodzaju betonu z jakiego mają być wykonane elementy opisane w w/w pozycji przedmiaru.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIE WYKONAWCY:**

**Ad. 1)**

Elementy opisane w w/w pozycji przedmiaru, winny być wykonane z betonu B-25.