

Karpacz 23.11.2009 r.

RLFUKW.341-254/09

WYKONAWCY:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008 Nr 171 poz. 1058 ze zm.) Zamawiający informuje, że 20.11.2009 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (e-mail) z dnia 20.11.2009 r. następującej treści, dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 198053 z 04.11.2009 roku, dotyczącego robót budowlanych dla zadania p.n.: „Rewitalizacja terenów zielonych na terenie miasta Karpacza – park przy ul. Nadrzeczej i przy Wodospadzie”:

„Dotyczy: Przetargu nieograniczonego na : Rewitalizację terenów zielonych na terenie miasta Karpacza – parku przy ul. Nadrzeczej i przy Wodospadzie

Ponieważ w specyfikacji istotnych warunków zamówienia kwestie związane z zielenią zostały potraktowane bardzo ogólnikowo, uprzejmie proszę o wyjaśnienie niektórych z nich :

1. Jak wynika z odpowiedzi na zapytanie jednego z oferentów odmiany i wielkości roślin zostały sprecyzowane bardzo ogólnikowo. Czy wobec tego decyzje dotyczące dalszych parametrów roślin mamy podjąć we własnym zakresie i inwestor zaakceptuje naszą decyzję? Ponieważ magnolia jest wrażliwą rośliną uprzejmie prosimy, żeby projektant zieleni wypowiedział się w kwestii odmiany.

2. Czy została wykonana inwentaryzacja zieleni i zostały uzyskane konieczne pozwolenia na usunięcie drzew. Czy projektant wyznaczy na dokumencie inwentaryzacyjnym drzewa przeznaczone do usunięcia lub ewentualnych prac pielęgnacyjnych i formujących. Konsekwentnie, jakie ilości i które samosiejki i krzewy są przeznaczone do wycinki. Czy zamawiający pokrywa opłaty administracyjne za usunięcie drzew i krzewów.

3. Czy dopuszczalne jest stworzenie w formularzu ofertowym dodatkowych rubryk z nieuwzględnionymi pozycjami.(np. wymienione powyżej samosiejki do usunięcia)

4. W przedmiarze robót dotyczącym ul. Nadrzeczej są 2 pozycje dotyczące wycinki drzew – łącznie 40 sztuk. Jednocześnie należy wykarczować i zutilizować tylko 10 karpin. Co należy zrobić z pozostałymi?

5. Głazy narzutowe są cennym elementem piękna i różnorodności krajobrazu naszego regionu, w dodatku według naszej wiedzy są to elementy przyrody nieożywionej objętej ochroną prawną. Ponieważ nie mamy dostępu do tego rodzaju głazów, a obawiamy się konsekwencji prawnych związanych ze zniszczeniem przyrody nie chcemy go dostarczyć. Ewentualnie można ustawić w tym miejscu głaz, ale według nas nie wolno go zniekształcać. Jeśli opcjonalnie możemy ustawić rzeźbę Ducha Gór proszę o sprecyzowanie jak ma wyglądać.

6. Zgodnie z pkt.I pakt. 1 ust. 3) elementem dekoracyjnym parku przy ul. Nadrzeczej mają być rzeźby. Z czego mają zostać wykonane, jak mają wyglądać, ile ma być sztuk i kto ma je dostarczyć.

7. Jak ma wyglądać grill stacjonarny, czy możemy go wykonać według własnego pomysłu.

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY:

Ad. 1)

Wcześniejsza odpowiedź doprecyzowuje wymagania w kwestii związanej z zielenią. Są to wymagania minimalne. Dopuszcza się możliwość polepszenia parametrów roślin w ramach kwoty kontraktowej. Należy przy wyborze magnolii uwzględnić odmianę odporną na warunki miejscowości górskiej.

Ad. 2)

Gmina posiada decyzję Starosty Jeleniogórskiego na wycinkę drzew na park przy ul. Nadrzecznej.

W trakcie opracowywania projektu i przy ustaleniu zakresu wycinki została sporządzona inwentaryzacja drzew przeznaczonych do wycinki.

Planowana wycinka nie wymaga wnoszenia opłat administracyjnych.

Ad. 3)

Nie dopuszcza się stworzenia dodatkowych rubryk w obowiązującym formularzu.

Ad. 4)

W pozycji – wycinka drzew, należy uwzględnić również karczowanie i utylizację karpin.

Ad. 5)

Rzeźba Ducha Gór ma być wykonana w oparciu o istniejące elementy kamienne. Elementem dodatkowym ma być siedlisko, wykonane z granitu o wymiarach 0,7x0,7x0,7 m. Zdjęcie obrazuje istniejący element.

Ad. 6)

Zamówienie określa „dostawę i montaż” elementów małej architektury – 3 szt. rzeźby figuralnej klasycystycznej (postać, zwierzątko) lub gazonu kwiatowego, na postumencie o wysokości 120 cm.

Ad. 7)

Grill stacjonarny wymurować z kamienia w kształcie koła o średnicy 1,5 m i wysokości 25 cm nad teren. Centralnie wykonać zagłębienie na 8 -10 cm o średnicy 60 cm, nad którym zamontować ruszt wykonany ze stali kwadratowej.