

Centrala naw-wyw GOLD RX20+COOLDX-Swegon  
 $V_n/V_w=5470/4790m^3/h, D_p=500Pa, Q_n=13kW (60/40^\circ C, dp=8kPa)$   
 $Q_{ch}=24kW, m=1100kg, Ne=6+10kW, I=25A, U=400V$

Centrala naw-wyw GOLD RX20+COOLDX-Swegon  
 $V_n/V_w=5400/5280m^3/h, D_p=500Pa, Q_n=10kW (60/40^\circ C, dp=8kPa)$   
 $Q_{ch}=24kW, m=1100kg, Ne=6+10kW, I=25A, U=400V$

Nawilżacz CP3 + lance parowe + OptiSorp-Swegon  
 $G=5kg/h, Ne=3.8kW, I=5.4A, U=400V$   
 skropliny odprowadzić do proj. inst.kanalizacyjnej  
 doprowadzić wodę uzdatnioną do nawilżacza parowego

Wyrzutnia ściennaw wyk. indywidualnym  
 $V=5280m^3/h; w=6.6m/s$

Wyrzutnia ściennaw wyk. indywidualnym

\* - kanały oznaczone \* lub wymiarem M i opisem LR w liście części należy wykonać z luzną ramką

Kanały wentylacyjne wykonać na podstawie powyższych rysunków wraz z listą części. Przed przystąpieniem do prac montażowych sprawdzić lokalizację przegród budowlanych, przejść, przebieg w części istniejącej oraz skontrolować i wyeliminować kolizje powstałe przy prowadzeniu prac budowlanych nie przewidziane powyższą dokumentacją. Wszystkie kanały prostokątne należy zaizolować. Obudowa wg projektu architektonicznego.

<b>Pracownia A3</b> arch. Mirosław Dziedziński	
ul. 250 Julewca 60a • ul. Budowa 01 p. 37 • NIP 611-215-67-28 tel kom: 0 804 018 122 (078) 84 23 270 e-mail: arch@pa.pl	
<b>temat opracowania:</b>	ADAPTACJA I PRZEBUDOWA NA ZMIANĘ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEGO DWORCA KOLEJOWEGO NA KAMPACZKĘ CENTRALI KULI TURU I TURU II
<b>stanowisko:</b>	stanowisko nr 02, nr ewid. 3485, 3486 i 194 oraz stanowiska z dnęj dobłą nr ewid. 3485 na działki nr ewid. 3485 w Karpaczu, obieg 2
<b>lokalizacja:</b>	KARPACZ, ul. Kolejowa, nr ewid. dz. 3485, 3486/194, obieg Karpacz - 2
<b>inwestor:</b>	GMINA KARPACZ z siedzibą w URZĘDZIE Miejskim w KARPACZU 28 - 640 Karpacz, ul. Konstytucji 3-go Maja 04
<b>Projektant:</b>	mgr inż. Marcin Włodarczyk podpis: nr upraw. 10800008
<b>Opiekun:</b>	mgr inż. Marcin Włodarczyk podpis: nr upraw. 121788-20
<b>Wykonawca:</b>	mgr inż. Ryszard Mandyk podpis: nr upraw. 121788-20
<b>rysunek:</b>	RYJUT II PIETRA UKŁADY - W, W1; Wc
<b>skala:</b>	1:50
<b>data:</b>	2020
<b>projektant:</b>	PW/12/S

BRAMA WYKONAWCY