

Karpacz 04.12.2009 r.

RLFUKW.341-270/09

**W Y K O N A W C Y:**

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2007 r. Nr 223 poz. 1655, zm. Dz. U. z 2008 Nr 171 poz. 1058 ze zm.) Zamawiający informuje, że 03.12.2009 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (fax) z dnia 3 grudnia 2009 r. następującej treści, dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 397824 z 18.11.2009 roku dotyczącego robót budowlanych dla zadania p.n.: „Przebudowa ulicy Polnej w Karpaczu”:

„Dotyczy przetargu nieograniczonego na: „Przebudowa ulicy Polnej w Karpaczu”

Prosimy o udzielenie wyjaśnień:

1. Jakże zastosować fundamenty pod węzeł kablowy (pozycja 13 przedmiaru robót dot. Kolizji z węzłem energetycznym SN)?
2. Niezgodność w typie kabla oświetleniowego, w przedmiarze występuje YAKXS 2x35 a w opisie YAKY 4X16. Który kabel ma być?
3. Słupy w opisie i przedmiarze są 7m, a w opisie, który jest z przedmiarem robót jest 9m”.

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY:**

**Ad. 1)**

Pod węzeł kablowy należy zastosować fundament zgodnie z PT.

**Ad. 2)**

YAKY 4 x 16 mm<sup>2</sup>.

**Ad. 3)**

Słupy 9 m.