

Karpacz 27.07.2010 r.

RLFUKW.341-83/2010

**W Y K O N A W C Y:**

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759) Zamawiający informuje, że 05.07.2010 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (e-mail) z dnia 26.07.2010 r. następującej treści, dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 210734 – 2010 z 15.07.2010 roku, dotyczące robót budowlanych dla zadania p.n.: „Przebudowa ulic Chopina, Matejki i Kościuszki w Karpaczu wraz z oświetleniem”:

„Dotyczy: wyceny kolizji energetycznych na trasie projektowanej drogi, ul. Fryderyka Chopina.

W przedmiarze robót elektrycznych nie ujęto następujących prac związanych z przebudową sieci energetycznej:

Ist. YAKY 4x150 mm<sup>2</sup> przełożyć w chodnik L=22m,

Proj. YAKXS 4x35 mm<sup>2</sup> L=9m wraz z mufą

Ist. YAKY 4x150 mm<sup>2</sup> przełożyć w chodnik L=58m

W załączeniu mapa z podaną lokalizacją.

Czy należy ująć je w przedmiarze robót?”

**ODPOWIEDŹ NA PYTANIE WYKONAWCY:**

**Ad. 1**

Zamawiający potwierdza konieczność uwzględnienia w wycenie kosztów zadania w/w pac, nie ujętych w przedmiarze robót zgodnie z mapką obrazującą powyższe prace.