



Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Inwestujemy w waszą przyszłość/  
Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft



Karpacz 08.02.2011 r.

RL.271.18.2011

## WYKONAWCY:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 04.02.2011 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (fax) z dnia 04.02.2011 r. następującej treści, dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 32453 – 2011 z 28.01.2011 roku, dotyczące przebudowy ulic Strażackiej, Olimpijskiej, Gimnazjalnej w Karpaczu w ramach zadania pn. TRANSREGIO - poprawa dostępności komunikacyjnej do obiektów turystycznych.

„dot.: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie pn.: „Przebudowa ulic Straż Strażackiej, Olimpijskiej, Gimnazjalnej w Karpaczu”

Zgodnie z rozdziałem VIII ust. 5 Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Wykonawca zwraca się z prośbą o wyjaśnienie wątpliwości dot.:

1. Prosimy o zamieszczenie brakujących na stronie internetowej Szczegółowych Specyfikacji Technicznych wyszczególnionych w przedmiarach robót na wszystkie ulice.
2. Czy Zamawiający posiada pozwolenie na budowę? Jeżeli tak, to prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej.
3. W SIWZ brak przedmiarów na roboty ziemne, osypki, zasyпки, wymianę gruntów wysadzinowych przy kanalizacji deszczowej – prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej.
4. Czy Zamawiający przewiduje konieczność nadzoru archeologicznego? Jeśli tak, to kto poniesie koszty związane z wynagrodzeniem na nadzory archeologiczne?
5. Czy Zamawiający posiada zatwierdzony projekt organizacji ruchu na czas wykonywania robót? Jeżeli tak, prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej.”

## ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY:

### Ad. 1)

SST zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

### Ad. 2)

Zamawiający posiada pozwolenie na budowę. Pozwolenie zamieszczono na stronie internetowej Zamawiającego.

### Ad. 3)

Roboty ziemne, zasyпки, wymiany gruntów przy kanalizacji deszczowej należy uwzględnić w koszcie wykonania 1 mb kanalizacji. Pomocniczych obliczeń można dokonać na podstawie profili



Unia Europejska. Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego: Inwestujemy w waszą przyszłość/  
Europäische Union. Europäischer Fonds für regionale Entwicklung: Investition in Ihre Zukunft



podłużnych kanalizacji deszczowej oraz SSTWiORB, które zostały zamieszczone na stronie internetowej.

**Ad. 4)**

Decyzja nr 171/09 z dnia 11.03.2009 r. Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Delegatury w Jeleniej Górze nakłada obowiązek prowadzenia nadzoru archeologicznego w trakcie wykonywania robót. Koszty nadzoru ponosi Wykonawca.

**Ad. 5)**

Projekt organizacji ruchu zgodnie z SSTWiORB D-M 00.00.00 leży po stronie Wykonawcy i koszty z tym związane należy wycenić w poz. 1 przedmiaru