

Karpacz 21.02.2011 r.

RL.271.30.2011

WYKONAWCY:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 21.02.2011 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (fax) z dnia 21.02.2011 r. znak 49/PM-2/11 następującej treści, dotyczące przetargu nieograniczonego przekazanego do ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 10 lutego 2011 roku, opublikowanego w dniu 12 lutego 2011 r. pod numerem 2011049415 dotyczącego „Budowy ul. Parkowej w Karpaczu w II etapach wraz z zapewnieniem finansowania wykonywanych prac do roku 2020.”

„Tytuł: odpowiedzi na pytania dotyczące przetargu na zadanie: „Budowa ul. Parkowej w Karpaczu w II etapach wraz z zapewnieniem finansowania wykonywanych prac do roku 2020.”

Wykonawca zwraca się z uprzejmą prośbą o udzielenie odpowiedzi na pytania:

1. Prosimy o zamieszczenie na stronie internetowej projektów:
 - stałej organizacji ruchu,
 - czasowej organizacji ruchu na czas wykonywania robót.
2. Na schemacie oświetlenia pokazany jest rysunek sylwetki słupa stożkowego – wg opisu ma być słup rurowy 3 stopniowy. Jaki typ słupa ma zostać zastosowany, czy Zamawiający dopuszcza słupy stalowe ocynkowane okrągłe lub kotne czy też bezwzględnie wymaga słupów teleskopowych 3 stopniowych.”

ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY:

Ad. 1)

Projekty:

- stałej organizacji ruchu,
 - czasowej organizacji ruchu na czas wykonania robót,
- w wersji papierowej są dostępne w siedzibie Zamawiającego.

Ad. 2)

Zamawiający dopuszcza zastosowanie słupów stalowych ocynkowanych stożkowych okrągłych dla oświetlenia drogowego ulicy Parkowej.