

Karpacz 09.03.2011 r.

RL.271.53.2011

**WYKONAWCY:**

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113 poz. 759 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 09.03.2011 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (fax) z dnia 09.03.2011 r. następującej treści, dotyczące przetargu nieograniczonego przekazanego do ogłoszenia Urzędowi Oficjalnych Publikacji Wspólnot Europejskich w dniu 10 lutego 2011 roku, opublikowanego w dniu 12 lutego 2011 r. pod numerem 2011049415 dotyczącego „Budowy ul. Parkowej w Karpaczu w II etapach wraz z zapewnieniem finansowania wykonywanych prac do roku 2020.”

„Dot.: postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego p.n.: Budowa ul. Parkowej w Karpaczu w II etapach wraz z zapewnieniem finansowania wykonywanych prac do roku 2020

W załączeniu przesyłamy pytania do SIWZ:

Czy możliwa jest zmiana konstrukcji nawierzchni przewidujących zastosowanie mieszanek mineralno asfaltowych na mieszanki mineralno cementowe C 40/50 z zachowaniem wymaganej przez Zamawiającego kategorii ruchu KR3?

Wykonanie konstrukcji ul. Parkowej w technologii betonu cementowego C 40/50 gwarantuje Zamawiającemu niższe koszty eksploatacji oraz dłuższą trwałość nawierzchni.”

**ODPOWIEDZI NA PYTANIA WYKONAWCY:**

**Ad. 1)**

Typowe nawierzchnie betonowe wykazują się większym hałasem w porównaniu z nawierzchniami bitumicznymi. W tej sytuacji wykonanie nawierzchni w technologii z betonu cementowego wymagać będzie:

- zmiany decyzji środowiskowej
- zmiany projektu budowlanego drogowego
- możliwe są też zmiany w lokalizacji ekranów akustycznych – zmiana projektu ekranów
- uzyskania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej

Nie jest możliwa zamiana konstrukcji nawierzchni z bitumicznych na beton cementowy.