

1. Projektowany gazociąg PE.
2. Kolano PE.
3. Mufa redukcyjna PE.
4. Złączka rurowa PE/stal.
5. Istniejący gazociąg stalowy.

Nr węzła	Średnica rury przewodowej	Kolano	Mufa redukcyjna	Złączka rurowa PE/stal D/DN	Średnica istn. gazociągu
G 1, 11	D160x9,1	D160/90°	-	160/6"	DN150
G3,1	D32x3,0	-	D40/32	40/1 1/4"	DN32
G 34.2	D32x3,0	D32/90°	D50/32	D50/1 1/2"	DN40



1. Projektowany gazociąg PE.
2. Odgałęzienie siodłowe PE.
3. Mufa elektrooporowa PE D32.
4. Zawór kulowy do zgrzewania D32.
5. Mufa redukcyjna PE (kolano elektrooporowe).
6. Złączka rurowa PE/stal.
7. Istniejący gazociąg stalowy.

Nr węzła	Średnica rury przewodowej	Odgałęzienie siodłowe	Mufa red. / Kolano el.	Złączka rurowa PE/stal D/DN	Średnica istn. gazociągu
G 23	D90x5,2	D90/32	MR D50/32	50/1 1/2"	DN40
G 39	D90x5,2	D90/32	Kolano D32/45° MR D50/32	50/1 1/2"	DN40



1. Projektowany gazociąg PE.
2. Odgałęzienie siodłowe PE.
3. Mufa elektrooporowa PE D32.
4. Zawór kulowy do zgrzewania D32.
5. Istniejące/projektowany gazociąg PE 32.

Nr węzła	Średnica rury przewodowej D	Odgałęzienie siodłowe
G 3	D225x12,8	D225/32
G24, G44, G48, G52, G59,	D160x9,1	D160/32
G 28, G34, G36	D90x5,2	D90/32
G 61	D63x3,8	D63/32



1. Projektowany gazociąg D225.
2. Trójnik D225.
3. Redukcja D225/160.
4. Zawór kulowy do zgrzewania D190.
5. Mufa elektrooporowa D160.
6. Projektowany gazociąg D160.

Węzeł: G65



1. Rura przewodowa projektowanego gazociągu PE D90.
2. Odgałęzienie siodłowe D9063.
3. Odgałęzienie siodłowe D9032.
4. Mufa elektrooporowa D63.
5. Mufa elektrooporowa D32.
6. Zawór kulowy D63 do zgrzewania.
7. Zawór kulowy D32 do zgrzewania.
8. Projektowany gazociąg PE D63.
9. Istniejący gazociąg PE D32.

Węzeł: G26



1. Projektowany gazociąg PE.
2. Kolano PE.
3. Mufa elektrooporowa PE.
5. Istniejący gazociąg PE.

Nr węzła	Średnica rury przewodowej	Kolano	Mufa elektrooporowa	Średnica istn. gazociągu
G 12	D90x5,2	D90/15°	D90	D90
G44.2	D32x3,0	D32/15°	D32	D32
G 61.2	D32x3,0	D32/45°	D32	D32
G 74	D225x12,8	D225/90°	D225	D225
G 83	D160x9,1	D160/15°	D160	D160



1. Projektowany gazociąg PE.
2. Mufa elektrooporowa D32.
3. Istniejące przyłącze gazowe PE.

Nr węzła	Średnica rurociągu projektowanego D	Średnica rurociągu Istnlejącego D
G 59.3	D32x3,0	D225/32
G 66, G67	D160x9,1	D160



1. Projektowany gazociąg.
2. Trójnik.
3. Mufa redukcyjna.
4. Zawór kulowy do zgrzewania.
5. Mufa elektrooporowa.
6. Istniejący gazociąg.

Nr węzła	Średnica rury przewodowej	Trójnik	Mufa redukcyjna	Zawór kulowy do zgrzewania	Mufa elektrooporowa
G 26	D90x5,2	D90	MR D90/63	D63	D63
G 70	D225x12,8	D225	MR D225/160	D160	D160
G 60	D225x12,8	TR D225/90	-	D90	D90

TRASKO
PRACOWNIA PROJEKTOWA
70-390 Szczecin, ul. Wojska Polskiego 89, tel./fax (091)4220047, trasko@go2.pl

NAZWA I ADRES OBIEKTU:	Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu
BRANŻA:	SANITARNA BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ, WODOCIĄGOWEJ, KANALIZACJI SANITARNEJ I DESZCZOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
NAZWA RYSUNKU:	WĘZŁY MONTAŻOWE BUDOWA I PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI
RODZAJ OPRACOWANIA:	PROJEKT WYKONAWCZY
PROJEKTOWAŁ:	mgr inż. MAŁGORZATA SZALEWICZ upr. nr 91/Sz/2002 spec. sieci i instalacje sanit.
SPRAWDZIŁ:	ANTONI SAGANOWICZ upr. nr 35/Sz/77 spec. sieci i instalacje sanit.
OPRACOWAŁ:	mgr inż. HALINA ŁUKASZEWSKA upr. 3/98/JG spec. sieci i instalacje sanit.
BRANŻA: SANITARNA	DATA: DUTY 2009 · SKALA: - · RYS. NR: 4
Nr dokumentacji: 23-2008	

Prawa autorskie zastrzeżone. Projekt ten jest chroniony prawem zgodnie z ustawą o prawie autorskim. Kopiowanie, powielanie, odstępowanie i dokonywanie zmian bez zgody autora jest zabronione i podlega karze.