



Skrzynka gazowa z kurkiem głównym i zaworem MAG-3 na elewacji budynku 0,5m nad poziomem terenu wg. rys. S-12

Punkt redukcyjno-pomiarowy w skrzynce gazowej wolnostojącej 0,5m nad poziomem terenu wg. rys. S-12

P.p.	595,00					
Rzędna istniejącego terenu	602,46	602,50	604,20	607,40	607,90	608,48
Rzędna dna proj. kanału	601,44	601,48	602,77	606,20	606,90	607,20
Długość odcinka	0,6	20,5	54,6	11,1	4,7	
Proj. spadek kanału, odległość	L=91,5 i=60,0 ‰					
Proj. średnica nominalna, materiał	PE 63					
Hektometr i odległości	0,6	21,1	75,7	86,8	91,5	

**UWAGI:**

1. Przed przystąpieniem do robót trasy projektowanych sieci należy wytyczyć geodezyjne.
2. Wykonawca robót przed przystąpieniem do prac ziemnych zobowiązany jest do sprawdzenia rzędnych włączń do istniejących w terenie sieci, zweryfikować stan istniejący w terenie w odniesieniu do otrzymanych podkładów geodezyjnych.
3. Oznakować miejsca kolizji projektowanych rurociągów z istniejącymi urządzeniami podziemnymi.
4. Wykopy zabezpieczyć barierami w rejonie pasów drogowych.
5. Dla ruchu pieszego pozostawić wydzielone i zabezpieczone kładki nad wykopami.
6. Przed zasypaniem wykopów przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną - powykonawczą.
7. W miejscu wystąpienia kolizji z urządzeniami podziemnymi prace wykonać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności.
8. Rzędne włączń studni dostosować do rzędnej terenu
9. Całość robót budowlano - montażowych wykonać zgodnie z "Warunkami technicznymi wykonania i odbioru - część II -Instalacje sanitarne i przemysłowe".

Jednostka projektowa:	 Archimedia Architektki i Inżynierowie ul. Wolsztyńska 4, 60-361 Poznań telefon/fax: 61 867 17 35 e-mail: archimedia@archimedia.com.pl	
Branża:	INSTALACJE SANITARNE	Stadium dokumentacji: PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	GMINA KARPACZ, UL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 54, 58-540 KARPACZ	
Nazwa inwestycji:	BUDOWA ADMINISTRACYJNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA MIASTA - ETAP I, PODETAP A	
Lokalizacja inwestycji:	UL. OBRONCÓW POKOJU 2A, 58-540 KARPACZ DZ. NR EWID. 284/6, 284/7, 284/8, 284/3, 284/4, 266/514, 281, OBRĘB KARPACZ 4	
Projektant:	mgr inż. Artur Szkop	<small>           Licencja inżyniera nr 1000000000            Licencja inżyniera nr 1000000000            Licencja inżyniera nr 1000000000         </small>
Zespół projektowy:		P. oddzi:
Sprawdzający:	mgr inż. Sebastian Tomkowiak	<small>           Licencja inżyniera nr 1000000000            Licencja inżyniera nr 1000000000            Licencja inżyniera nr 1000000000         </small>
Treść rysunku:	PROFIL PODŁUŻNY ZEWNĘTRZNYCH INSTALACJI GAZOWCH	
Rewizja:	Rysunek sporządził:	Data:
	mgr inż. Artur Szkop	06.2013
		Skala:
		1:100/250
		Nr rys.:
		<b>S - 05</b>
UWAGA! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI		
<small>© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie nie zgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela do dokumentacji autorstwa</small>		