

tabela nr 1

## BILANS MOCY BUDYNEKI ETAP I

		Pi	kj	Pz	I
		[kW]	[ ]	[kW]	[A]
1	gniazda ogólnego przeznaczenia	11,8	0,10	1,2	
2	rozdzielnie TK: gniazda komputerowe	17,6	0,90	15,8	
3	oświetlenie	10,0	0,90	9,0	
4	rozdzielnia kotłownia TWC	5,0	0,70	3,5	
5	oświetlenie zewnętrzne	4,7	0,90	4,2	
6	oświetlenie zewnętrzne - iluminacja	0,6	0,90	0,5	
7	wentylacja	1,0	0,90	0,9	
8	CCTV	1,0	0,90	0,9	
9	SAP, SSWIN, KD	1,0	1,00	1,0	
	<b>razem</b>	<b>52,7</b>	<b>0,70</b>	<b>37,0</b>	<b>56,95</b>