



- Legenda:**
- zwiód podłojny niżej wykonany drutem Fe/Zn o średnicy 8 mm
 - przewód odgromotwórczy wykonany drutem Fe/Zn o średnicy 8 mm, podłączony poprzez złączki pomiarowe z udłomem fundamentowym
 - masek udołotwórczych H=2500 mm, śledzących montowanych na obciążniku betonowym 35 kg
 - (główna) masek wysokości poddał komin na wys. 0,7m
 - zaskak kontrolno-pomiarowy
 - udłom budynku będzie wykonany jako udłom fundamentowy.

Uwaga:
 Przyjęto III poziom ochrony odgromowej. Instalację odgromową i uziemiacz wykonać zgodnie z normami PN-EN 62305-5:2005. Ścieżkę odgromową wykonać załojem rzeźni o st. olini. Minimalny rozmiar szkieł = 15x15 m. Do wykonania instalacji należy wykonać przedziałki dachu, jak anteny, maszty, wyprowadzenia kanałoj wiatkocjnych oraz meblowe kornie wody deszczowej. Zwody odgromotwórcze prowadzić w ścianie (warstwie termozalocjnej) w rurach PCV R8 16. Zwody odgromotwórcze podłączyć z udłomem poprzez złącza kontrolno-pomiarowe. Na wysokości 1,0m od poziomu gruntu zabudować szkieł kontrolne PCV do dławicj zlikwiane z powiększoną ścianą. W szkiełach należy zamontować zaskak kontrolno-pomiarowe.
 Rezystancja udłomu nie może przekroczyć 30 olin.
 Uwaga! Połączenie udłomu fundamentowego z przewodem uziemiaczowym wykonać jako spawane. Miejsce połączenia po oczyszczeniu zabezpieczyć masą asfaltową.

Artykułowa projektowa		archimedia Sp. z o.o. ul. Mikołowska 11, 01-011 Warszawa tel. 22 629 37 00, 22 629 37 01 e-mail: archimedia@archimedia.com.pl	
Inwestor: BUDOWA ADMINISTRACYJNEGO CENTRUM ZABEZPICZENIA MIASTA - ETAP I, PODSTAWA		Inwestycja: Instalacja odgromowa - RZUT DACHU	
Projektant: mgr inż. Andrzej Dąbowski		Data: 19.07.2011	
Tytuł rysunku: Instalacja odgromowa - RZUT DACHU		Skala: 1:1	
Sygnatura: [Podpis]		Data: 19.07.2011	
Tytuł projektu: Instalacja odgromowa - RZUT DACHU		Data: 19.07.2011	
Tytuł rysunku: Instalacja odgromowa - RZUT DACHU		Data: 19.07.2011	