



- Y - gniazdo 230V
- Y_{24V} - gniazdo 24V
- Y₄₀₀ - gniazdo 230V IP44
- Y_{3f} - gniazdo 400V 3f

- T_{UM} tablica elektryczna UM
- T_{SM} tablica elektryczna SM
- T_{MZSKIM} tablica elektryczna MZSKIM
- szafa zasilająco-sterownicza centrali NI
- centrala odpychania
- szafka detekcji gazu
- PWP - wyłaznik przez
- zasilacz SSWIN
- terminal KD
- kontroler KD
- szafa CCTV
- centrala alarmowa
- centrala OSP
- szafka przełącznicza sieć - agregat

w zestawach PEL montować gniazda 230V modułowe (2M) we wspólnych puszcach i ramce z gniazdami 2x230V typu DATA i gniazdami RJ45

instalacje gniazd wykonać przewodami YDY 3x2,5 mm² - 750V

Etap 1/A
objęty opracowaniem

Etap 1/A
objęty opracowaniem

<p>archimedia</p> <p>ul. Konstytucyjna 3, 05-800 Włocławek, tel. 24 64 64 64</p>		<p>Adres: Włocławek, ul. Konstytucyjna 3, 05-800 Włocławek, tel. 24 64 64 64</p>
<p>BUDOWA ADMINISTRACYJNA CENTRALI ZARZĄDZANIA MIASTA</p> <p>ul. GOSPODARSTWA POLSKIEGO 2A, 05-800 WŁOCŁAWEK</p>		<p>Projektant: mgr inż. Andrzej Chojacki</p>
<p>Instalacja gniazd - parter</p>		<p>Skala: 1:50</p>
<p>Wzrost: 2024</p>		<p>Strona: 1 z 1</p>
<p>Wzrost: 2024</p>		<p>Strona: 1 z 1</p>