LEGENDA

- łącznik IP44
- łącznik zwierny IP44
- łącznik
- łącznik zwierny
- łącznik schodowy
- łącznik krzyżowy
- łącznik świecznikowy
- czujka ruchu

TUM — tablica elektryczna UM

TSM — tablica elektryczna SM

TMZGKIM — tablica elektryczna MZGKIM

przy łącznikach świecznikowych stosować przewód YDY 4x1,5
przy łącznikach zwykłych i schodowych stosować przewód YDY 3x1,5
do opraw awaryjnych doprowadzić przewód YDY 3x1,5 z rozdzielni T_UM, T_MZGKIM, T_SM i T_OSP

symbol	nazwa	lampa
	oprawa nastropowa IP 65 1x58W	1xFD 58 W
	oprawa nastropowa IP 65 2x58W	2xFD 58 W
	oprawa nastropowa IP 65 1x40W	1xFSD 40 W
	oprawa nastropowa IP 65 1x36W	1xFD 36 W
	oprawa do wbudowania IP 20 4x14W	4xFDH 14 W
	oprawa downlight do wbudowania IP 23 2x26W	2xFSQH 26 W
	oprawa nastropowa IP 40 2x49W	2xFDH 49 W
	oprawa naścienna IP 44 1x62W	1x1 x FDH + 1 x FDH 62 W
	oprawa downlight nastropowa IP 44 2x26W	2xFSQH 26 W
	oprawa downlight nastropowa IP 44 1x26W	1xFSQH 26 W
	oprawa downlight do wbudowania IP 44 2x26W	2xFSMH 26 W
	oprawa nastropowa IP 40 2x49W	2xFDH 49 W
	lampa stojąca IP 20 3x55W	3xFSD 55 W
	oprawa naścienna IP 40 2x26W	2xFSD 26 W
	oprawa elewacyjna UP-DOWN LED IP 65 2x3W	2xLED 3 W
	oprawa elewacyjna reflektor IP 65 1x70W	1xHIT 70 W
	oprawa elewacyjna do montażu nad wejściem IP 65 1x18W	1xFSD 18 W

	oprawa awaryjna do oznakowania drogi ewakuacyjnej 3xLED 1 W
	oprawa awaryjna do oznakowania drogi ewakuacyjnej 3xLED 1 W
V1	oprawa awaryjna LED AREA
V2	oprawa awaryjna LED ROUTE

Etap 1/A objęty opracowaniem

Etap 1/A objęty opracowaniem

REI60

WYPEŁNIENIE DYLATACJI STYROPIAN TWARDY EPS 100 GR. 5 CM

linia dylatacji

OKNO W LUKARNIE

1.03 sala narad 54,93 m² wykładzina PCV

1.02 pomieszczenie techniczne 12,11 m² płytki gresowe

balustrada 2

balustrada 3

+3,40 balustrada

otwarcie inst. okienki

1.17 zarządzanie kryzysowe 15,39 m² PCV wykładzina

1.16 zarządzanie kryzysowe 16,12 m² wykładzina PCV

1.15 zarządzanie kryzysowe 16,12 m² wykładzina PCV

1.14 zarządzanie kryzysowe 16,12 m² wykładzina PCV

1.20 OSP pokój komendanta 22,01 m² wykładzina PCV

1.19 OSP pokój strażaków 22,02 m² wykładzina PCV

1.24 pomieszczenie ogólne OSP 25,77 m² wykładzina PCV

balustrada 1

balustrada 2

+3,40

1.18 komunikacja 26,00 m² płytki gresowe

1.04 pokój techników 20,08 m² wykładzina PCV

1.01 komunikacja 63,74 m² płytki gresowe

T_UM

1.07 inspektorzy 14,37 m² wykładzina PCV

1.08 pełnomocnik ochrony 10,48 m² wykładzina PCV

1.09 przedsionek KANCEL. TAJNA 4,80 m² wykładzina PCV

1.11 czytelnia KANCEL. TAJNA 10,24 m² wykładzina PCV

1.10 pomieszczenie KANCEL. TAJNA 9,12 m² wykładzina PCV

1.12 wc męski 10,37 m² płytki ceramiczne

1.13 wc damski 10,37 m² płytki ceramiczne

1.22 OSP wc 12,90 m² płytki ceramiczne

1.05 pokój techników 18,99 m² wykładzina PCV

1.06 śniadalnia I kat. 12,37 m² płytki ceramiczne

1.21 pomieszczenie gospodarcze 7,94 m² płytki gresowe

1.23 śniadalnia I kat. OSP 25,38 m² płytki ceramiczne

258

Jednostka projektowa:	archimedia	Archimedia Architekci i Inżynierowie ul. Wołczyńska 4, 60-361 Poznań tel/fax/fax: 61 867 17 35 e-mail: archimedia@archimedia.com.pl	
Branża:	ELEKTRYCZNA	Stadium dokumentacji:	PROJEKT WYKONAWCZY
Inwestor:	GMINA KARPACZ UL. KONSTYTUCJI 3-GO MAJA 54, 58-540 KARPACZ		
Nazwa inwestycji:	BUDOWA ADMINISTRACYJNEGO CENTRUM ZARZĄDZANIA MIASTA - ETAP I, PODETAP A		
Lokalizacja inwestycji:	UL. OBROŃCÓW POKOJU 2A, 58-540 KARPACZ DZ. NR EWID. 284/6, 284/7, 284/8, 284/3, 284/4, 268/5:4, 281, OBRĘB KARPACZ 4		
Projektant:	mgr inż.Andrzej Dukowski	uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń w zakresie ELEKTRYCZNE	
Zespół projektowy:	inż. Paweł Bachman		Podpis:
Sprawdzający:	inż. Zenon Pindara	uprawnienia budowlane w specjalności elektrycznej do projektowania bez ograniczeń nr WKP/0012	
Treść rysunku:	Instalacja oświetlenia - piętro		
Rewizja: 05.06.2013	Rysunek sporządził:	Datac: 05.2013	Skalac: 1:50
Nr rys.: E-02			

UWAGA! PROJEKT ARCHITEKTONICZNY ROZPATRYWAĆ ŁĄCZNIE Z PROJEKTAMI BRANŻOWYMI

© Wszelkie prawa zastrzeżone. Powielanie lub wykorzystywanie niezgodne z przeznaczeniem bez zgody właściciela dokumentacji zabronione