

Karpacz 17.10.2013 r.

RL.271. 143.2013

**WYKONAWCY:**

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 09.10.2013 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (fax i e-mail) z dnia 09.10.2013 r., dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 207399-2013 z dnia 08.10.2013 roku, dotyczącego roboty budowlanej przy realizacji inwestycji pierwszego etapu budowy Administracyjnego Centrum Zarządzania Technicznego Miasta obejmującego budowę budynku remizy strażackiej w ramach projektu „Współpraca i wymiana doświadczeń między strażakami w gminach Lano, Szklarska Poręba i Karpacz”.

---

„Dotyczy: Budowy Administracyjnego centrum Zarządzania Technicznego Miasta obejmującego budowę budynku remizy strażackiej.

Zapytanie nr 1

1. **oświetlenie wewnętrzne, zewnętrzne** – proszę o podanie konkretnych producentów zastosowanych opraw i ich typy?
2. **agregaty** - czy przewiduje się urządzenia ze startem automatycznym przy zaniku sieci czy uruchamiane ręcznie "kluczykiem rozruchu"?
3. **oddymianie** - jakiej wielkości przewiduje się klapy dymowe, miejsce montażu i ilość?
4. **kontrola dostępu** - czy dopuszcza się zastosowanie aparatury producenta Roger z czytnikami kart MiFare lub Unique 125kHz?
5. **CCTV** - czy dopuszcza się aparaturę w technologii IP (kamery, rejestratory)?
6. **LAN** - jaki typ i producenta centrali telefonicznej przewiduje się instalować w szafach RACK 19" i czy uwzględnia się wariant korzystania z usługi wirtualnej centrali po stronie operatora telekomunikacyjnego lub telefonii cyfrową VoIP?
7. **LAN** - szafy nie posiadają routerów w projekcie, przy pomocy których sieć wewnętrzna łączy się z operatorem ISP, czy przewiduje się takie wyposażenie?
8. **SSWiN** - czy dopuszcza się zmianę aparatury na producenta Satel i modyfikację struktury szkieletowej z wykorzystaniem mniejszej liczby ekspanderów wejść 8-mio portowych zamiast projektowanych 4-ro portowych?
9. Proszę o zamieszczenie zestawienia drewna niezbędnego na konstrukcję wieży dachowej”.

## **ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:**

### **Ad. 1)**

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Projektant nie może wskazać konkretnego producenta oprav.

### **Ad. 2)**

W projekcie przywidziano agregaty z uruchamianiem ręcznym.

### **Ad. 3)**

Kłapy dymowe oraz okna zapewniające dopływ powietrza kompensacyjnego (wielkość, lokalizacja, ilość) – wg projektu architektury.

### **Ad. 4)**

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Projektant nie może wskazać konkretnego producenta kontroli dostępu. Czytnik należy dobrać zgodnie z projektem.

### **Ad. 5)**

Tak.

### **Ad. 6)**

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Projektant nie może wskazać konkretnego producenta centrali telefonicznej . Wyposażenie central określono na rysunkach szczegółowych wyposażenia szaf RACK.

### **Ad. 7)**

Routery dostarcza Inwestor po wyborze operatora sieci.

### **Ad. 8)**

Zgodnie z Ustawą Prawo Zamówień Publicznych Projektant nie może wskazać konkretnego producenta SSWiN. Projektant dopuszcza rozwiązanie zastosowania ekspanderów 8 wejściowych.

### **Ad. 9)**

Zestawienie drewna i stali dla konstrukcji dachu – w załączeniu.