



Karpacz 20.03.2014 r.

RL.271.33.2014

W Y K O N A W C Y:

Zgodnie z postanowieniem art. 38 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z późn. zm.) Zamawiający informuje, że 20.03.2014 r. do Zamawiającego wpłynęło pismo (e-mail z dnia 20.03.2014 r., dotyczące przetargu nieograniczonego ogłoszonego w Biuletynie Zamówień Publicznych Nr 56485-2014 z dnia 18.03.2014 roku, dotyczącego roboty budowlanej w ramach projektu „Budowa boiska przy ul. Karkonoskiej w Karpaczu”.

„dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego, którego przedmiotem jest: „Budowa boiska przy ul. Karkonoskiej w Karpaczu”.

Działając na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759), zwracam się z wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (dalej „SIWZ”) w poniższym zakresie:

1. Projekt budowlany nie przewiduje wykonania drenażu (powierzchniowego lub liniowego). Brak jest także informacji geologicznych terenu przyszłego boiska.
Pytanie:
Czy wobec zastosowania nawierzchni sportowej przepuszczalnej dla wody Zamawiający wyłączy z odpowiedzialności Wykonawcy ewentualne usterki wynikające z braku możliwości odprowadzania wody opadowej, gdy grunt będzie nieprzepuszczalny?
2. PB określa kolory pól gry, jako czerwony i niebieski. Producenci granulatów EPDM stosują precyzyjne określenia kolorów swoich wyrobów podając numer RAL (w załączeniu przykład – RAL określony na szarym polu pod nazwą handlową granulatu). Dla równego traktowania oferentów i prawidłowej oceny ofert oraz mając na uwadze możliwe różnice w kosztach wykonania nawierzchni w zbliżonych kolorach do ww. barw, proszę o określenie kolorystyki z podaniem numeru RAL.
3. Proszę o ujednoczenie technologii wykonania ogrodzenia podanej w STWiOR oraz w PB.

ODPOWIEDZI ZAMAWIAJĄCEGO:

Ad. 1)

Zamawiający wyłączy Wykonawcę z odpowiedzialności za usterki powstałe nie z winy Wykonawcy.

Ad. 2)

Numer kolorów nawierzchni wg palety RAL:

- niebieski RAL 5017
- czerwony RAL 3017.

Ad. 3)

Ogrodzenie wykonać zgodnie z PB.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie w ramach działania „Wdrażanie lokalnych strategii rozwoju” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013