



LEGENDA

- Instalacja freonowa (rura cieczowa i gazowa)
- Instalacja odprowadzenia skroplin
- DN25

UWAGA:

1. Izolacja przewodów wg części opisowej.
2. W przypadku przejścia przez przegrody oddzielenia pożarowego zabezpieczyć p.poz. poprzez uszczelnienie masą o odpowiedniej odporności ogniowej.
3. Odprowadzenie skroplin wpiąć pod umywalkę. Skropliny włączyć przez zasys/fonowanie wodne z mechanicznym zamknięciem przeciwwzrostowym i czyścakiem.

AMAR ROJEKT PAMAR-PROJEKT-JACEK GRUBA Projektowanie, nadzór, doradztwo ul. Kukuczka 4, 86-061 Bizozza	TEMA:	PRZEBUDOWA STADIONU MIEJSKIEGO W KARPA CZU WRAZ Z INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ	
	NAZWA RYSUNKU:	RZUT PIĘTRA	SKALA: 1:100
ADRES:	ul. Krótka 4, 58-540 Karpa cz	dz. nr ew. 368, 367/18, 356/1, 542 obręb Karpa cz 0002	NR RYS. NR RYS.
INWESTOR:	GMINA KARPA CZ	ul. Konstytucji 3-go Maja 54, 58-540 Karpa cz	KL-03
BRANZA:	INSTALACJA KLIMATYZACJI		DATA: 16.09.2016
PROJEKTANT:	mgr inż. Wojciech Kabaciński nr upr.bud. KUP/0173/PWOS/09 specjalność: instalacje sanitarne		
SPRAWDZAJĄCY:	mgr inż. Zbigniew Przekwas nr upr.bud. KUP/0141/POOS/06 specjalność: instalacje sanitarne		