



PAŃSTWOWY POWIATOWY INSPEKTOR SANITARNY w JELENIEJ GÓRZE
Powiatowa Stacja Sanitarно-Epidemiologiczna w Jeleniej Górze

58-500 Jelenia Góra, ul. Kasprowicza 17,


e-mail: psse@psse.jelenia-gora.pl; adres witryny internetowej: psse.jgora.ibip.wroc.pl

Centrala (075) 64 35 560, Dyrektor (075) 64 35 562, Fax (075) 64 35 561,

Telefon kontaktowy po godz. 15⁰⁰ (+48) 693 367 922

REGON 000313779

NIP 611-10-96-868



AB 682

Oddział Laboratoryjny
Certyfikat akredytacji
PCA AB 682

Zakres akredytacji:

Środki spożywcze

- azotyny, azotany
- kwasowość
- kwas sorbowy
- ołów
- kadm
- gronkowce
- koagulazododatnie
- Salmonella
- Escherichia coli
- Listeria monocytogenes
- drożdże
- bakterie z grupy coli
- liczba drobnoustrojów w temp. 30°
- Enterobacteriaceae

Woda

- azotyny
- azot azotanowy
- żelazo
- wapń i magnez (twardość)
- wapń
- magnez
- pH
- arsen
- mangan
- chlorki
- barwa
- bakterie z grupy coli
- ogólna liczba mikroorganizmów w temp. 22°C i 36°C
- liczba enterokoków
- Escherichia coli
- Pseudomonas aeruginosa
- Gronkowce koagulazododatnie

Mikrobiologia lekarska

- Salmonella i Shigella

Jelenia Góra, dnia 30 stycznia 2009 roku

HK-JK-070-4 /09

Urząd Miasta
w Karpaczu


Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Jeleniej Górze przesyła ocenę wody z wodociągów publicznych miasta Karpacz za rok 2008.

Nazwa wodociągu	Nazwa ujęcia	ilość prób zbadanych bakteriologicznie	ilość prób złych bakteriologicznie	ilość prób zbadanych fizykochemicznie	ilość prób złych fizykochemicznie
Karpacz	Majówka	7	0	5	0
	Wilcza Poręba I	3	0	3	0
	Wilcza Poręba II	9	1	7	1
	Śląski Dom	9	1	9	7
	Razem	28	2	15	7
Karpacz Górny	Zbiornik Wang zasilany z ujęcia Wielki Staw	9	1	8	1

Urząd Miejski
58-540 Karpacz

936/09/DG

Wpłynęło dn. 10-02-2009
Przyjęto przez:
Mirostawa Sypik




Ocena przydatności wody z wodociągów publicznych z terenu miasta Karpacz za rok 2008:

I. Wodociąg publiczny w **Karpaczu** oceniono jako **dobry**, ponieważ 26 na 28 zbadanych próbek było prawidłowych mikrobiologicznie. W 2 próbkach wykryto nieliczne bakterie grupy coli.

W zakresie składu fizyko-chemicznego stwierdzono zaniżony odczyn pH i podwyższoną mętność w próbkach wody z ujęcia Dom Śląski oraz podwyższoną zawartość żelaza w próbce z ujęcia Wilcza Poręba II.

II. Wodociąg publiczny w **Karpaczu Górnym** oceniono jako **dobry**, ponieważ 8 próbek na 9 zbadanych odpowiadało wymaganiom Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 29 marca 2007r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz.U. Nr 61, poz. 417). W 1 próbce stwierdzono obecność nielicznych kolonii paciorkowców kałowych i pojedynczą kolonię clostridium perfringens. W zakresie składu fizyko-chemicznego stwierdzono zaniżony odczyn pH.

Z-ca Powiatowego Powiatowego
INSPEKTORA SANITARNEGO
w Jeleniej Górze

Lilianna Ślawska

Do wiadomości:

1. Starostwo Powiatowe w Jeleniej Górze ul. Kochanowskiego 10
2. Sekcja ŻŻ i PU /w m